

Case:

2593043-1001683747

Adres:Zernikedreef 6 Koffie Vrij
2333 CL LEIDEN**Werkzaamheden:**

Plaatsen 3fase meter SLIM

Nieuwe aansluiting maken met een 4x50Al/4x16+as16 kabel, aftakken van de hoofdkabel 4x150Al 4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas) en invoeren in de nieuwe buitenkast.

TNA: Ja

Buis HRE 160

Buis PVC 160

Zernikedreef

Buis PVC 160

150A-6Csas 302430

Buis ST 1683

Mark Tjin Liep Shie
Werkstroombeheerder

M: 0611903306

E: mark.tjin-liep-shie@alliander.comBehoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. Z22/3405088

Formaat: A4 Liggend
Datum: 13-10-2021
Schaal: 1:500

E-LS

Coördinaat linkeronderhoek: (92246.075,464599.202)
Coördinaat rechterbovenhoek: (92389.776,464692.579)

liander

onderdeel van alliander