

Case:

2535884-1001603098

Adres:Zernikedreef 6
2333 CL LEIDEN**Werkzaamheden:**

Plaatsen 3fase meter SLIM

Nieuwe aansluiting maken met een 4x16+as16 kabel, aftakken van de hoofdkabel 4x150Al
4x150Al+4x6Cu+50CuAs(V-VMvKhsas) en invoeren in de nieuwe buitenkast.

TNA: Ja

Buis HRE 160

Buis PVC 160

Zernikedreef

Buis PVC 160

150A-6Csas 302430

Buis ST 160/3

Mark Tjin Liep Shie
Werkstroombeheerder
M: 0611903306
E: mark.tjin-liep-shie@alliander.com

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

BV. Z22/3405088



E-LS

Coördinaat linkeronderhoek: (92246.075,464599.202)
Coördinaat rechterbovenhoek: (92389.776,464692.579)