


# Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding Z-525-04 te Scherpenisse

**N.V. Nederlandse Gasunie**

**Report No.:** 74106856.117, Rev. 0

**Date:** 21-09-2015



Report title: Kwantitatieve risicoanalyse gastransportleiding  
Z-525-04 te Scherpenisse  
Customer: N.V. Nederlandse Gasunie  
Concourslaan 17  
9727 KC Groningen  
Contact person: G.W. Jongenelen  
Date of issue: 21-09-2015  
Project No.: GCS.15.104936  
Organisation unit: GCS ARM  
Report No.: 74106856.117, Rev. 0

DNV GL Oil & Gas  
Energieweg 17  
9743 AN Groningen  
Nederland  
Tel: +31 50 700 9700

Task and objective:

Prepared by:



S.R.H. van der Meer  
Data Analyst Asset Risk Management

Verified by:



M.T. Middel  
Senior Specialist Asset Risk Management

Approved by:



R. van Elteren  
Head of Section Asset Risk Management

Copyright © DNV GL 2015. All rights reserved. This publication or parts thereof may not be copied, reproduced or transmitted in any form, or by any means, whether digitally or otherwise without the prior written consent of DNV GL. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS. The content of this publication shall be kept confidential by the customer, unless otherwise agreed in writing. Reference to part of this publication which may lead to misinterpretation is prohibited.

DNV GL Distribution:

Keywords:

- ☒ Unrestricted distribution (internal and external)  
☐ Unrestricted distribution within DNV GL  
☐ Limited distribution within DNV GL after 3 years  
☐ No distribution (confidential)  
☐ Secret

Rev. No.	Date	Reason for Issue	Prepared by	Verified by	Approved by
0	2015-09-21	First issue	S.R.H. van der Meer	M.T. Middel	R. van Elteren

## INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE .....	II
SAMENVATTING .....	1
<b>1 INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
<b>2 UITGANGSPUNTEN .....</b>	<b>2</b>
2.1 LEIDINGGEGEVENS.....	2
2.2 BEVOLKINGSGEGEVENS.....	4
<b>3 RESULTATEN .....</b>	<b>5</b>
3.1 PLAATSGEBONDEN RISICO .....	5
3.1.1 Resultaten PR-berekening huidige situatie .....	6
3.1.2 Resultaten PR-berekening toekomstige situatie .....	7
3.1.3 Conclusie PR-berekeningen .....	8
3.2 GROEPSRISICO .....	9
3.2.1 Resultaten GR-berekeningen.....	9
3.2.2 Conclusie GR-berekeningen.....	9
<b>4 REFERENTIES.....</b>	<b>10</b>
<b>APPENDIX A BEVOLKINGSDATA.....</b>	<b>11</b>

## SAMENVATTING

In dit rapport wordt een risicoanalyse gepresenteerd waarin plaatsgebonden (PR) en groepsrisicoberekeningen (GR) zijn uitgevoerd voor gastransportleiding Z-525-04 van Gasunie Transport Services B.V. (onderdeel van NV Nederlandse Gasunie). Deze risicoanalyse is uitgevoerd in verband met een verlegging van de leiding behorend bij project I.012069.01 "GNIP Ossendrecht – Halsteren"; de leiding wordt verlengd in zuidwestelijk richting. De verlegging bevindt zich in de buurt van Scherpenisse.

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het uitvoeren van risicoanalyse aan ondergronds gelegen hogedruk aardgastransportleidingen /1, 2, 3/. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA, versie 1.0.0.52. Het gebruikte parameterbestand heeft versienummer 1.3. De bedrijfsspecifieke parameters van N.V. Nederlandse Gasunie zijn toegepast in de berekeningen.

Uit de berekeningen wordt het volgende geconcludeerd:

### ***Plaatsgebonden risico Z-525-04***

Het plaatsgebonden risico van het te verleggen leidingdeel van gastransportleiding Z-525-04 voldoet aan de door de Nederlandse overheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen /4/ gestelde voorwaarde dat het PR op een afstand van vier meter gemeten uit het hart van de leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, niet hoger is dan  $10^{-6}$  per jaar.

Ook voor het bestaande, ongewijzigde deel van de beschouwde leiding geldt dat het niveau van  $10^{-6}$  per jaar plaatsgebonden risico niet wordt bereikt en dus wordt voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen kwetsbare objecten binnen de risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar bevinden.

### ***Groepsrisico Z-525-04***

Voor gastransportleiding Z-525-04 is er voor zowel de huidige als de toekomstige situatie geen scenario gevonden met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is er conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ geen sprake van groepsrisico.

## 1 INLEIDING

In dit rapport wordt een risicoanalyse gepresenteerd waarin plaatsgebonden (PR) en groepsrisicoberekeningen (GR) zijn uitgevoerd voor gastransportleiding Z-525-04 van Gasunie Transport Services B.V. (onderdeel van NV Nederlandse Gasunie). Deze risicoanalyse is uitgevoerd in verband met een verlegging van de leiding behorend bij project I.012069.01 "GNIP Ossendrecht – Halsteren"; de leiding wordt verlengd in zuidwestelijk richting. De verlegging bevindt zich in de buurt van Scherpenisse.

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het uitvoeren van risicoanalyse aan ondergronds gelegen hogedruk aardgastransportleidingen /1, 2, 3/. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. De berekeningen zijn uitgevoerd met versie 1.0.0.52 van CAROLA. Het gebruikte parameterbestand heeft versienummer 1.3. De bedrijfsspecifieke parameters van N.V. Nederlandse Gasunie zijn toegepast in de berekeningen.

## 2 UITGANGSPUNTEN

### 2.1 Leidinggegevens

In deze risicostudie is de geprojecteerde verlegging van de gastransportleiding Z-525-04 van Gasunie Transport Services B.V. bestudeerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de door N.V. Nederlandse Gasunie verschaft leidinggegevens. Deze leidinggegevens zijn aangeleverd in een bestand met de namen: "2020\_leiding-Z-525-04-deel-1\_excl verl .txt" en "2021\_leiding-Z-525-04-deel-1\_incl verl.txt" op 2 september 2015. De leidingparameters die voor de in dit rapport gepresenteerde berekeningen van belang zijn, zijn weergegeven in Tabel 1.

**Tabel 1 Leidingparameters**


Parameter	Z-525-04
Gevaarlijke stof [-]	Aardgas
Diameter [mm]	168.3
Minimale wanddikte bestaand* [mm]	4.8/6.3
Minimale wanddikte nieuwe leidingdeel [mm]	6.3
Rekgrens [ $\text{N}\cdot\text{mm}^{-2}$ ]	241
Ontwerpdruk [bar]	40

*\*De overgang van 4,8 naar 6,3 zit ongeveer bij de Langeweg/Tolweg; ten westen van die weg is het 4,8 mm.*

De dekking van gastransportleiding Z-525-04 varieert over de lengte van de leiding. In de risicoberekeningen is deze variërende dekking ook toegepast. Er zijn geen mitigerende maatregelen van toepassing op de leiding.

De ligging van de beschouwde leiding, in de huidige en toekomstige situatie, is weergegeven op een noord gerichte topografische kaart in Figuur 1.

In de risicoberekeningen is gebruikgemaakt van de windroos van weerstation Woensdrecht. Langs het tracé zijn geen risicoverhogende objecten geïdentificeerd, welke meegenomen dienen te worden in de risicoanalyse.




**Figuur 1 Ligging van gastransportleiding Z-525-04. De ligging van de leiding in de huidige situatie is weergegeven in het lichtblauw en de ligging in de toekomstige situatie in het donkerblauw.**

## 2.2 Bevolkingsgegevens

Voor de GR berekeningen van gastransportleiding Z-525-04 is voor de bestaande bevolking gebruik gemaakt van de bevolkingsgegevens van de Populatieservice van IPO ([populatieservice.demis.nl](http://populatieservice.demis.nl)). Deze data is ontvangen op 2 september 2015. De data bevat per adres onder meer de Rijksdriehoekscoördinaten, het aantal personen en de hoofdfunctie van het adres.

In Figuur 2 zijn de verschillende adressen rond de Z-525-04 weergegeven als gekleurde punten. Groen gekleurde punten zijn adressen met als hoofdfunctie wonen en blauw gekleurde punten zijn adressen met als hoofdfunctie werken of gemengd. De bevolkingsdata zoals verkregen van de IPO populatieservice is weergegeven in Appendix A. Voor zover bekend zijn er geen concrete nieuwbouwplannen die meegenomen dienen te worden in de berekeningen.



**Figuur 2 Bevolkingsgegevens rondom de Z-525-04 zoals aangeleverd door de populatieservice van IPO. Groen gekleurde adressen zijn woningen, blauw gekleurde adressen zijn werklocaties. Het rode gebied geeft het invloedsgebied (1% letaliteitsgrens) van de leiding na verlegging weer; de stippellijn geeft de 100% letaliteitsgrens weer.**





## 3 RESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde berekeningen en analyses voor gastransportleiding Z-525-04.

### 3.1 Plaatsgebonden risico


Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ gedefinieerd als "het risico op een plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleiding". Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door contouren rondom de leiding met risicowaardes van, indien aanwezig,  $10^{-4}$ ,  $10^{-5}$ ,  $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$  en  $10^{-8}$  per jaar.

Voor gastransportleiding Z-525-04 is een plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd voor zowel de huidige als toekomstige situatie. De resultaten van deze berekening worden in deze paragraaf weergegeven.



### 3.1.1 Resultaten PR-berekening huidige situatie

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de plaatsgebonden risicoberekening van gastransportleiding Z-525-04 in de huidige situatie; voor verlegging van de leiding. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in Figuur 3. De leiding is aangegeven in lichtblauw. In dit figuur worden, indien aanwezig, de  $10^{-4}$ ,  $10^{-5}$ ,  $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$  en  $10^{-8}$  per jaar PR-contouren weergegeven.




**Figuur 3 Ligging van gastransportleiding Z-525-04 (lichtblauw) in de huidige situatie. De plaatsgebonden risicocontouren rondom de leiding zijn, wanneer aanwezig, weergegeven met de volgende kleuren:**

- Rood:**  $PR \geq 10^{-4}$  per jaar
- Oranje:**  $10^{-4} > PR \geq 10^{-5}$  per jaar
- Geel:**  $10^{-5} > PR \geq 10^{-6}$  per jaar
- Groen:**  $10^{-6} > PR \geq 10^{-7}$  per jaar
- Blauw:**  $10^{-7} > PR \geq 10^{-8}$  per jaar

### 3.1.2 Resultaten PR-berekening toekomstige situatie

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de plaatsgebonden risicoberekening van gastransportleiding Z-525-04 in de toekomstige situatie; na verlegging van de leiding. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in Figuur 4. De leiding is aangegeven in donkerblauw. In dit figuur worden, indien aanwezig, de  $10^{-4}$ ,  $10^{-5}$ ,  $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$  en  $10^{-8}$  per jaar PR-contouren weergegeven.



**Figuur 4 Ligging van gastransportleiding Z-525-04 (donkerblauw) in de toekomstige situatie. De plaatsgebonden risicocontouren rondom de leiding zijn, wanneer aanwezig, weergegeven met de volgende kleuren:**

- Rood:  $PR \geq 10^{-4}$  per jaar**
- Oranje:  $10^{-4} > PR \geq 10^{-5}$  per jaar**
- Geel:  $10^{-5} > PR \geq 10^{-6}$  per jaar**
- Groen:  $10^{-6} > PR \geq 10^{-7}$  per jaar**
- Blauw:  $10^{-7} > PR \geq 10^{-8}$  per jaar**



### 3.1.3 Conclusie PR-berekeningen

Het plaatsgebonden risico van het te verleggen leidingdeel van gastransportleiding Z-525-04 voldoet aan de door de Nederlandse overheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen /4/ gestelde voorwaarde dat het PR op een afstand van vier meter gemeten uit het hart van de leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, niet hoger is dan  $10^{-6}$  per jaar.

Ook voor het bestaande, ongewijzigde deel van de beschouwde leiding geldt dat het niveau van  $10^{-6}$  per jaar plaatsgebonden risico niet wordt bereikt en dus wordt voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen kwetsbare objecten binnen de risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar bevinden.

## 3.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met meerdere dodelijke slachtoffers voorkomt. Het wordt in het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ gedefinieerd als "de cumulatieve kansen per jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding".

Het groepsrisico wordt berekend door rondom elk punt op de leiding een segment van een kilometer te kiezen, dat gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding wordt een FN-curve<sup>1</sup> berekend, welke wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde<sup>2</sup> van het groepsrisico. Uit de maximale verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde volgt de overschrijdingsfactor<sup>3</sup>. Vervolgens wordt voor alle punten op de leiding deze maximale overschrijdingsfactor in een grafiek uiteengezet, waaruit het maximum voor de beschouwde leiding kan worden bepaald. Dit maximum wordt gerapporteerd als het groepsrisico. Als een buisleiding een totale lengte heeft van minder dan 1 km, dan wordt de FN-curve berekend voor de volledige buisleiding. De oriëntatiewaarde blijft ongewijzigd ( $F \cdot N^2 = 0.01$  per km per jaar).

### 3.2.1 Resultaten GR-berekeningen

Voor gastransportleiding Z-525-04 is er voor zowel de huidige als de toekomstige situatie geen scenario gevonden met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is de FN-curve leeg en wordt daarom niet getoond.

### 3.2.2 Conclusie GR-berekeningen

Voor gastransportleiding Z-525-04 is er voor zowel de huidige als de toekomstige situatie geen scenario gevonden met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is er conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ geen sprake van groepsrisico.

<sup>1</sup> De handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico /3/ omschrijft: "Het groepsrisico wordt weergegeven als een curve in een grafiek met twee logaritmisch geschaalde assen, de zogenaamde FN-curve. Op de y-as wordt de cumulatieve frequentie F (per jaar) uitgezet en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffers N. De curve geeft het verband tussen de omvang van de getroffen groep (N) en de kans (F) dat in één keer een groep van ten minste die omvang komt te overlijden".

<sup>2</sup> Met de oriëntatiewaarde wordt in het Besluit externe veiligheid buisleidingen /1/ bedoeld "de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste  $10^{-4}$  per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste  $10^{-6}$  per jaar".

<sup>3</sup> De overschrijdingsfactor is de maximale verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan één geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van één zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan één wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

## 4 REFERENTIES

- /1/ Besluit externe veiligheid buisleidingen. Staatsblad 2010 nr. 686, 17 september 2010.  
<http://wetten.overheid.nl/BWBR0028265>
- /2/ Handleiding Risicoberekeningen Besluit externe veiligheid buisleidingen. RIVM. Versie 2.0, 1 juli 2014  
<http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:253849&type=org&disposition=inline>
- /3/ Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. I&M. Versie 1.0, november 2007.  
<http://www.groepsrisico.nl/doc/Handreiking%20verantwoordingsplicht%20groepsrisico.pdf>
- /4/ Regeling externe veiligheid buisleidingen. Staatscourant 2013 nr. 33852, 3 december 2013.  
<http://wetten.overheid.nl/BWBR0029356>

## APPENDIX A BEVOLKINGSDATA

<b>RDX</b>	<b>RDY</b>	<b>AANTAL</b>	<b>RDX</b>	<b>RDY</b>	<b>AANTAL</b>
<i>Wonen (50 dag 100 nacht)</i>			<i>Werken (100 dag 30 nacht)</i>		
67789	396726	0.53	68390	397192	0.49
67782	396726	0.66	68382	397192	0.31
67789	396722	0.65	68398	397192	0.24
67782	396722	0.56	68399	397185	0.46
66557	396245	0.97	68390	397184	0.84
66562	396238	0.77	68382	397184	0.56
66557	396239	0.66	68389	397176	0.35
68595	397229	0.69	68383	397176	0.31
68591	397227	0.38	68595	397229	0.28
68594	397225	0.54	68591	397227	0.16
68590	397224	0.78	68594	397225	0.22
66594	396192	0.63	68590	397224	0.32
66602	396190	0.31	67753	396735	0.17
66602	396186	0.73	67747	396734	0.42
66595	396186	0.74	67737	396733	0.27
66573	396192	0.5	67728	396733	0.12
66567	396192	1.16	67754	396727	0.4
66577	396183	0.74	67747	396727	0.87
68408	397196	0.62	67737	396727	0.87
68403	397196	0.69	67727	396727	0.87
68408	397191	0.45	67719	396727	0.55
68403	397191	0.63	67755	396717	0.55
68310	397058	0.58	67747	396717	0.87
68302	397056	0.58	67737	396717	0.87
68293	397055	0.21	67727	396717	0.87
68302	397051	0.86	67719	396717	0.4
68292	397053	0.17	67746	396711	0.13
			67736	396710	0.27
			67726	396709	0.42
			67720	396709	0.16



## About DNV GL

Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. Operating in more than 100 countries, our 16,000 professionals are dedicated to helping our customers make the world safer, smarter and greener.