



Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.	Ruimte	Functie	Opp.
001	Hal	15.98	016	Hal	4.12	025A	WC	1.11
002	Hal	84.17	017A	WC	1.44	025C	Legering 1P	9.66
002A	Hal	3.60	017D	Legering 1P	11.96	25	Toilet ruimte Dames	2.90
003	Gang	45.24	017	Hal	4.31	025B	Douchoruimte	2.15
004	Gang	5.97	017C	Legering 1P	11.92	25A	WC Dames	1.66
006	Liftschacht	4.13	017B	Douchoruimte	2.30	025	Hal	2.62
007	Trappenhuis	6.70	018B	Douchoruimte	2.30	026	Hal	3.05
008	Toilet ruimte Invalide	7.86	018A	WC	1.44	026B	Douchoruimte	2.14
009A	Berging Algemeen	22.60	018D	Legering 1P	11.97	026A	WC	1.14
009	Bureau ruimte	23.21	018	Hal	4.33	026D	Legering 1P	9.62
010A	Technische Ruimte	12.87	018C	Legering 1P	11.96	026C	Legering 1P	9.66
011C	Technische Ruimte	2.39	019D	Legering 1P	12.31	26	Instructie ruimte Diversen	133.75
011B	Hoogspanningsruimte	2.27	019C	Legering 1P	11.92	27	Gang	23.05
011A	Hoogspanningsruimte	1.71	019	Hal	4.31	027B	Douchoruimte	2.15
011	Laagspanningsruimte	10.99	019A	WC	1.44	027D	Legering 1P	9.66
012	Technische Ruimte	5.28	019B	Douchoruimte	2.30	027	Hal	3.05
013	Verblijfsruimte	8.74	20A	Meterkast	.97	027C	Legering 1P	9.66
013A	Leidingschacht	.71	20B	Meterkast	1.11	027A	WC	1.14
014	Hal	4.35	020	Gespreksruimte	15.57	028C	Legering 1P	9.66
014B	Douchoruimte	3.06	20	Garderoboruimte	13.19	028	Hal	3.05
014A	WC	1.44	21	Gang	9.60	28	Berging Wapens	8.84
014C	Legering 1P	11.96	021	WC	2.21	028D	Legering 1P	9.62
014D	Legering 1P	11.97	022	Legering 1P	16.45	028A	WC	1.14
015A	WC	1.44	022A	Toilet ruimte	7.83	028B	Douchoruimte	2.14
015B	Douchoruimte	2.30	22	Hal	2.70	029A	WC	1.14
015	Hal	4.33	23	Kast Schoonmaakdienst	2.92	029B	Douchoruimte	2.15
015D	Legering 1P	11.96	023	Toilet ruimte	2.03	029D	Legering 1P	9.66
015C	Legering 1P	11.92	023B	WC Dames	1.30	029	Hal	3.05
016C	Legering 1P	11.96	023A	WC Heren	1.65	029C	Legering 1P	9.66
016B	Douchoruimte	2.30	24	Toilet ruimte Heren	6.18	030	Technische Ruimte	13.39
016A	WC	1.44	024	Telematicaruimte	6.40			
016D	Legering 1P	11.97	24A	WC Heren	1.54			

- Legenda
- Brandlanghaspel

Brandblusser

Vluchtrouteaanduiding rechtdoor of naar boven

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf

Brandmeldcentrale

Grafisch Brandmeldpaneel

Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend

Eenzijdig brandwerend / zelfsluitend

Sleutelvrije ontsluiting

K.C. Knopcilinder

Noodverlichting Decentraal

Brandweeringang

Verkeersruimte

Vluchtroute

Brand compartimentscheiding 60 min. WBDO

Beschermd Sub-BC scheiding 30 min. WBDO

BC1 - 13m² (Overige gebruiksfunctie)

BC2 - 19m² (Overige gebruiksfunctie)

BC3 - 46m² (Logiesfunctie)

BC4 - 446m² (Logiesfunctie)

BC10 - 216m² (Overige gebruiksfunctie)

BC11 - 6m² (Overige gebruiksfunctie)

Extra beschermde vluchtroute

Gebouw is voorzien van een B.M.I. - bewakingvorm: Volledig - doorgemeld naar: DBDO, CAK, Stree en RBC	gecombineerd met een OAI: - type: B
Bouwlaag gegevens: H. vloer boven meetniveau: 0 mm Gebruiksoppervlakte: 839.6 m2 Maximaal aantal personen: 35	Beschermd Sub-Brandcompartiment: WBDO Vloer = 30 minuten WBDO Plafond = 30 minuten WBDO Wanden = 30 minuten

De aantallen personen (achter de ruimte-benaming) zijn gebaseerd op een interne differentieerform. De maximale aantallen personen zijn opgenomen in de aanvraag en in het blok "Bouwlaag gegevens".

Brandveilig Gebruik

0 - Begane grond
F - Prins Maurits Paviljoen
44D02 - KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE

Schaal: 1:100 (A1)
Datum: 12 mei 2022

