



INDIEN LEIDINGDIAMETER NIET AANGEGEVEN \Rightarrow 10MM

LEGENDA

- Zuigleiding koel
- Zuigleiding vries
- Vloeistofleiding
- Condensorleiding
- Afsluiter
- Positienummers koel
- Positienummers vries
- Drukopnemers koel
- Drukopnemers vries
- Zakpunt leiding
- Stijgpunt leiding

Ontwerpdrukken :
Hoge druk : 120 Bar
Vloeistofdruk : 60 Bar
Zuigdruk koel : 50 Bar
Zuigdruk vries : 30 Bar

KOUDEMIDDEL

R744

PED NUMBER

60314-1

KONING
koudetechniek

PROJECT
Jumbo Nederweert Hobus

ADRESGEGEVENS PROJECT
Burgemeester Hobusstraat 33
6031 VA / Nederweert

ONDERWERP
Koel-/vriesinstallatie
NLVENT

SCHAAL
1:100

FORMAAT
A1

DATUM
19-5-22

STATUS
Studie

WIJZIGINGEN
CODE OMSCHRIJVING

DATUM

PROJECTNUMMER
120210638

TEKENINGNUMMER
KTI-001

Papenrijt 11
5761 DB Bakel
T +31 (0) 492-344555
F +31 (0) 492-344888
info@koningkoudetechniek.nl
www.koningkoudetechniek.nl

TEKENAAR
JvdW