



MATERIAAL- EN KLEURENSTAAT		
onderdeel:	materiaal:	kleur:
plint hal	prefab beton	Jasberg 8/12 op Donau
koggevels hal	sandwich-paneel	Bottle green, XL Forté, ca. RAL 6007
langsgewel hal	strekmetaal, aluminium	RAL 6015, olifzwart
langsgewel hal	sandwich-paneel <small>(zichter ondermetsel)</small>	Khaki green, XL Forté, ca. RAL 6021
kozijnen hal	aluminium	antraciet RAL 7016
overheaddeuren	sandwich-paneel	antraciet RAL 7016

Alte brandveiligheidsvoorzieningen volgens Aardbrand Bureau Veldweg, rapport. 6203N010 d. 28-02-2017.

In de uitbreiding van het object wordt vluchtweg-aanduiding aangebracht (als bestand). De afmetingen worden aan het geteste in de norm NEN 6088 en de keuren van de pictogrammen voldoen aan het geteste in de norm ISO 13664.

Ruimte voorzien van nood- en transparantverfiching (als bestand). De nood- en transparantverfichingstalisatie vberdet aan het geteste in de normen NEN 1010 en NEN 1088 voor wat betreft paraagraaf 5.2 m 5.6 zchthandeld. Voor aanvullende eisen geldt het geteste in hoofdstuk 1 van de uitbreiding "Brandveiligheidsinstallaties". De teug te cilage, uitgegeve december 2002. Er moet volgens het bouwbesluit zijn voorzien in een algemene noodverfiching "minimaal 1 lue op de vloer. De uitvoering van de vluchtweg-aanduiding dient conform NEN-EN 1338 noodverfiching paraagraaf 5.2 m 5.6 te worden uitgevoerd.

Ruimte voorzien van brandmeldinstallatie (als bestand). Er moet worden voorzien in een uitbreiding van de bestaande brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgegeve 1996 en NEN 2535/3.1, uitgegeve 2002. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgegeve 1996 en NEN 2535/3.1, uitgegeve 2002, is uitgevoerd als "NIET-AUTOMATISCHE BEWAKING". Er is GEEN vereiste voor doormelding of certificaat conform de NEN 2535/3.1, uitgegeve 2002. Het is toegestaan dat de brandmeldinstallatie niet moet zijn ontworpen en aangelegd in overeenstemming met een door het bevoegd gezag aarward programma van eisen.

Ruimte voorzien van ontruimingsalarminstallatie (als bestand). Er moet worden voorzien in een uitbreiding van de bestaande ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgegeve 2004. De uitbreiding van de ontruimingsalarminstallatie moet zijn ontworpen en aangelegd in overeenstemming met een door het bevoegd gezag aarward programma van eisen, als bedoeld in NEN 2575, uitgegeve 2004.

De brandslanghappels (als bestand) voldoen aan de geteste eisen in de norm NEN-EN 671-1. Voor aanvullende eisen geldt het geteste in hoofdstuk 3 van de uitbreiding "Brandveiligheidsinstallaties". De teug, uitgegeve juni 2012. De brandslanghappels zijn voorzien van een brandslang met een lengte van 20 m en een inwendige diameter van 19 mm. Aanduiding blusmiddelen middel pictogram volgens het geteste in NEN 13011.


— = brandschending WDB06 60 minuten (EIR) (als bestand)

= Vuichdeur, voorzien van paniekknop. Deze aan vuichdeur te openen zonder losse hulpmiddelen.

= deur/poort te openen met sleutel uit sleutelbus/sleuks

Brandvoortplanting en rookdichtheid van constructieonderdelen:

Gevel;	buitenzijde, brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1.
Constructie;	binnenzijde, brand- en rookklasse D-s2 volgens NEN-EN 13501-1.
	bovenzijde vloer, brand- en rookklasse Dfl-s1fl volgens NEN-EN 13501-1

 = opstelplaats emballage

ALLE MAAI VOERINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

aanpassingen m.b.t. brandveiligheid n.a.v. opmerkingen brandweer	wijz: C	06-03-2017
kleuren m.b.t. linkergevel (strekmetaal en sandwichpanelen) aangegeven	wijz: B	25-01-2017
wijziging linkergevel	wijz: A	22-12-2016



project:	Uitbreiding bedrijfshal Van Dijk Groenteprodukties B.V.	projectnr:	16-528
onderdeel:	OMGEVINGSVERGUNNING ACTIVITEIT BOUWEN Plattegrond, gevels, doorsnedes	tekening:	TO-1-01
opdrachtgever:	Bergerhei Verhuur B.V. Korendijk 11, 5704 RD Helmond	datum:	30-11-2016
		formaat:	A0
		schaal:	1:200
		oetekend:	RF