

Gemeente Brockhorst
T.a.v. Cluster Vergunningen
dhr. J.H. Plekkenpol
Postbus 200
7255 ZJ HENGELO

Nijmegen, 10 juni 2015

Onze referentie: 2015.0187/YKi/JKo
Behandeld door: mevrouw Y. Kieft
Betreft : aanvullende gegevens bouw vogelplateau Rha

Geachte heer Plekkenpol,

Op 19 mei 2015 ontvingen wij uw brief met het kenmerk 2015-0603-DZ04 waarin u verzoekt om aanvullende gegevens met betrekking tot het te realiseren vogelplateau nabij Rha.

Onderstaand treft u de gegevens met betrekking tot het vogelplateau aan:

Plateau:

Houten staanders en constructieve kruizen balkzwaarte 200 x 200 mm
Houten balklaag 71 x 221 hoh max. 450 mm
Houten dekvloer vlonderplank dikte min. 22 mm

Balustrade:

Hoogte 1m boven vloer
Houten staanders doorlopend als hoekballusters 200 x 200 mm
Horizontale dwarsbalken 200 x 200 mm
Vlakvulling balustrade (ivm doorval) houten planken betimmering

Trap (Art 2.33, valt onder reguliere trap – andere gebruiksfunctie)

Totale overbrugging hoogte ca. 4,20 m
Breedte trap 1m
Maximum optrede (Art. 2.33, andere gebruiksfunctie) = 210 mm
Minimale aantrede (Art. 2.33, andere gebruiksfunctie) = 185 mm


Balustrade trap

Hoogte leuning boven voorkant tredevlak 900 mm
Balusters trap 69 x 69 mm ca. om de meter
Leuning balustrade 69 x 69
Horizontale dwarsbalken (parallel met klimlijn) 69 x 69
Vlakvulling balustrade (ivm doorval) houten planken betimmering

Wij gaan ervan uit dat met het toesturen van deze aanvullende gegevens de aanvraag compleet is en dat u op korte termijn de ingediende aanvraag kunt afhandelen.

Indien er naar aanleiding van de ingediende gegevens nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Yvonne Kieft, zij is bereikbaar via telefoonnummer 024 – 348 88 53.

Met vriendelijke groet,



K3Delta BV

