

Hoevers, Wim

Van: sander velthorst <velthorst.td@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 13:25
Aan: Hoevers, Wim
CC: Maarten Velthorst
Onderwerp: Re: Roxit-000046409_000.rtf
Bijlagen: Tekening Dakkapel.jpeg

Geachte heer Hoevers,

Hierbij de ontbrekende stukken.

De zijwanden van de dakkapel Rc van 4,5 m²K/W en het dak met een Rc van 6,0 m²K/W.

Afzuigcapaciteit per vertrek is:

Keuken: 45d/m³

Badkamer: 14d/m³

Toilet: 7d/m³

De afzuiging zal geschieden door een orcon woonhuis MVS-15RHB box ventilator.

In de keuken en het toilet zal rf bediening zijn.

Voor het afzuigen van de badkamer zal een aparte ventilator worden geplaatst.

Deze zal de afvoerlucht rechtstreeks naar buiten afvoeren.

Met vriendelijke groet,

Sander Velthorst en Janneke Dijkstra

Op 11 juli 2016 12:25 schreef Hoevers, Wim <W.Hoevers@bronckhorst.nl>:

Geachte heer Velthorst,

De geel gemarkeerde onderdelen uit mijn brief van 29 juni jl. ontbreken thans nog na aanvulling van u op 10 juli jl.

Zie de rest van de stukken met belangstelling tegemoet.

Met vr gr

Wim Hoevers

Door de elektronische verzending van dit bericht kan de ontvanger ervan geen rechten aan het bericht ontleenen.