



## RWS INFORMATIE

Aan  
Van

Minister  
DG RWS

nota

Beantwoording Kamervragen over de sluiting van de  
Ketheltunnel door een technische storing

## TER BESLISSING

### Datum

20 april 2023

### Onze referentie

RWS-2023/11564

### Beslistermijn

2 mei 2023

### Uiterlijk bij DBO

25 april

### Aanleiding

Door het Kamerlid Madlener (PVV) zijn aan u schriftelijke vragen gesteld (ingezonden 11 april 2023) naar aanleiding van het afsluiten van de Ketheltunnel als gevolg van een storing. In bijgevoegde conceptbrief is een voorstel voor beantwoording opgenomen.

### Geadviseerd besluit

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen.

### Kernpunten

De Kamervragen gaan in op de oorzaak en duur van de storing en waarom de tunnel niet (gedeeltelijk) open kon blijven.

In de beantwoording wordt aangegeven dat sluiting van de tunnel onvermijdbaar, was. Het betrof het essentiële systemen die niet functioneerden en de spanning moest van de systemen gehaald worden om vervolgschade te voorkomen en veilig te kunnen werken.

Ook wordt vrij gedetailleerd beschreven welke systemen getroffen waren en welke handelingen verricht werden om de storingen te herstellen en de tunnel weer open te stellen. De bedoeling hiervan is om de complexiteit van de tunnel te schetsen en uit te leggen waarom het opnemen van de schade en het herstel enkele uren duurde.

### Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief beantwoording Kamervragen over de sluiting van de Ketheltunnel door een technische storing	