



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Weststellingwerf
T.a.v. de afdeling vergunningverlening
Postbus 60
8470AB Wolvega

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

Onze referentie
164398

Olonummer
5376803

Bijlagen
0

Datum 3-11-2020
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Gegevens beschermd(e) monument(en)

Naam	
Adres	Steenwijkerweg 76
Postcode/plaats	8471LC Wolvega
Gemeente/provincie	Weststellingwerf; Friesland;
Monumentnummer	38882, molen de Gooijer

Geacht college,

Op 26 september 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

De molen vertoont een verzakking aan de westzijde. Deze verzakking is aangetoond door middel van een point cloud inmeting en tevens is er grondonderzoek gedaan aan deze zijde. De oorzaak van de verzakking is gelegen in grondsamenstelling. Door de verzakking is er ook sprake van scheefstand van het gaande en staande molenwerk met ongelijkmatige slijtage tot gevolg. Men wil dit oplossen door het aanbrengen van een fundering op nieuw te boren buispalen met een betonnen ringfundering. De molen wordt opgevijseld en het maalwerk wordt weer te lood gesteld.
In het aangeleverde advies Wieringa (projectnummer 8471_LC_02035) wordt voorgesteld om de veldmuren te verwijderen en ze weer op te metselen met steunberen zoals tot de restauratie van 1990-1991 het geval was. Van deze optie is afgezien.

Motivering

Zoals zo veel molens kent ook deze molen een bewogen geschiedenis van gebruik, bouw en herbouw en restauratie. De geschiedenis van de molen is in de stukken toegelicht.

Dit plan is voor besproken met de molenspecialist van de RCE. Er is geen verdere aanleiding tot opmerkingen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,