



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Den Haag  
T.a.v.  
Postbus 12600  
2500 DJ Den Haag

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Contactpersonen**

**Onze referentie**  
156091

**Olonummer**

**Bijlagen**  
0

Datum 25-09-2020  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

**Gegevens beschermd(e) monument(en)**

Naam	Grote of St. Jacobskerk
Adres	Rond de Grote Kerk 10
Postcode/plaats	2513AM 's-Gravenhage
Gemeente/provincie	's-Gravenhage; Zuid-Holland;
Monumentnummer	17970

Geacht college,

Op 1 juli 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

**Advies**

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

**Het plan**

Het plan betreft het vervangen van de gehele staalconstructie van het ophangstelsel van het carillon conform bestaand. Tevens voorziet het plan in het vervangen van de klepels van de klokken.  
De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.

**Motivering**

Gebleken is dat de balken van de klokkenstoel geheel gecorrodeerd waren. Deze constructie is geheel vervangen conform bestaand.  
Tegelijkertijd zijn de gietijzeren klepels van de klokken vervangen door nieuwe klepels van mangaanmessing. Mangaanmessing is wat zachter dan gietijzer en

komt in de buurt van smeedijzer, dat tegenwoordig bij oude klokken weer vaak wordt toegepast. In dit geval ben ik van mening dat deze wijziging passend is voor dit carillon.

Beide ingrepen zijn noodzakelijk voor de instandhouding van het carillon. Uit het oogpunt van cultuurhistorie bestaat er geen bezwaar tegen de ingrepen.

### **Uitgangspunten**

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### **Afschrift en tekeningen**

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

adviseur architectuurhistorie