



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Tytsjerksteradiel

Postbus 3
9250AA Burgum

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

I

Onze referentie

158273

Olonummer

5319213

Bijlagen

0

Datum 13-10-2020
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Gegevens beschermd(e) monument(en)

Naam	
Adres	Nieuwstad 5
Postcode/plaats	9251LM Burgum
Gemeente/provincie	Tytsjerksteradiel; Friesland;
Monumentnummer	35634, klok

Geacht college,

Op 22 juli 2020 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning voor dit moment niet te verlenen. In onderstaande motivering licht ik dit nader toe. Ik benoem daarbij de benodigde aanpassingen in het plan die tot een positief advies kunnen leiden. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Het plan betreft herstelwerkzaamheden aan de 17^{de} eeuwse klok, klepel en ophanging. Een en ander verwoord in het document *Reparatie kerkklok Kruiskerk te Burgum*.

Motivering

Het is verheugend dat er aandacht is voor het behoud en herstel van de klok. Dit wil ik uiteraard niet verhinderen. De eerste aanzet van het plan is goed aangepakt met een onderzoek door Henk de Vries, *Rapport Luidklok Burgum*, Groningen 2020 en een onderzoek door het constructiebedrijf de Prouw, *Klokkenstoel kruiskerk Burgum*, Bunnik 2020.

Ophanging

De Vries adviseert een vliegende ophanging. De Prouw geeft aan dat voor een vliegende ophanging van de klok meer onderzoek nodig is. Dit onderschrijf ik aangezien de krachten die hierdoor te weeg worden gebracht, moeten kunnen worden opgevangen door de toren. Voor een historische klok is een dergelijke ophanging te prefereren. De schade die de klok nu vertoont, is waarschijnlijk ook veroorzaakt door de vallende klepel. Het is dus de vraag of herstel van de klok bij deze ophanging niet het spreekwoordelijke 'paard achter de wagen spannen' is. *Ik adviseer u daarom een aanvullend onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een vliegende ophanging. Als blijkt dat dit niet kan zonder schade aan de toren toe te brengen, dan kan beargumenteerd gekozen worden voor de vallende klepel en kan voor een wijze van herstel worden gekozen dat zo duurzaam mogelijk met deze situatie omgaat.*

Overige werkzaamheden

De Vries doet op p. 7 een zevental aanbevelingen voor overig herstel. Uit het aangeleverde document *Reparatie kerkklok Kruiskerk te Burgum* blijkt niet welke van deze aanbevelingen nu precies worden overgenomen en welke men achter wege wil laten, afgezien van de ophanging. Er worden hierin maar vier werkzaamheden benoemd.

Ik adviseer u daarom aanvraag beter af te stemmen op de adviezen van De Vries. Daarbij niet alleen aan te geven wat de werkzaamheden zullen zijn maar ook hoe of waarmee ze zullen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de vermelding 'lagers vervangen' zegt weinig als niet duidelijk wordt of dit 'als bestaand' zal zijn of anders. Daarbij tevens aan te geven door wie men de werkzaamheden wil laten uitvoeren.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Onze referentie

158273

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

adviseur architectuurhistorie