

DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.
De heer J. Venema
Oosterhorn 20-22
9936 HD Farmsum

Provincie Groningen
Postadres
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN

Bezoekadres
St Jansstraat 4
9712 JN GRONINGEN
t (050) 316 49 11
e info@provinciegroningen.nl

Datum brief: 9 december 2021
Behandeld door: H. Kielstra
Telefoonnummer: 0598-788362
Kenmerk Omgevingsdienst Groningen: Z2021-002218
Onderwerp: Goedkeuringsbesluit op ingediende GAP-analyse PGS 9

Geachte heer Venema,

Op 3 maart 2021 hebben wij van u een definitieve GAP-analyse PGS 9 (PGS 9 Aspectenlijst: Damco ALDEL, d.d. 14 januari 2021) met bijbehorende Plan van Aanpak (DAMCO ALDEL Plan van Aanpak, versie V7, d.d. 26 februari 2021) voor de opslagtank voor argon op de bedrijfslocatie van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. aan de Oosterhorn 20-22 te Farmsum ontvangen. U heeft de GAP-analyse met bijbehorend plan van aanpak (PvA) ter beoordeling ingediend ter voldoening aan het bepaalde in de aan ons besluit van 25 augustus 2020 (kenmerk Z2019-00012241) verbonden voorschriften 2.4.2 en 2.4.3.

Procedure

Voor een besluit tot goedkeuring wordt de procedure gevolgd zoals die is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Wij dienen de beslissing op het verzoek gedurende zes weken ter inzage te leggen, waarbij het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het besluit treedt een dag na bekendmaking aan de inrichtingshouder in werking.

Overwegingen

Wij kunnen instemmen met de ten aanzien van de argontank uitgevoerde PGS 9 GAP-analyse. In het PvA is aangegeven dat de geconstateerde tekortkomingen in de periode december 2020 – mei 2021 reeds ongedaan zijn gemaakt. Daarmee wordt u geacht ten aanzien van de installatie voor opslag van vloeibaar argon (Object 30) geheel te voldoen aan de bepalingen uit de richtlijn PGS 9 "Cryogene gasen opslag 0,125 m³ – 100 m³" (versie 1.0, april 2014), zoals vastgelegd in voorschrift 2.4.1 van voornoemd besluit van 25 augustus 2020 (kenmerk Z2019-00012241).



Goedkeuringsbesluit

Gedeputeerde Staten van Groningen besluiten inzake onderhavig verzoek tot goedkeuring in te stemmen met de ingediende GAP-analyse PGS 9 en het bijbehorende, inmiddels uitgevoerde, plan van aanpak.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Kielstra van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788362.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen,
namens dezen,



Mevrouw N.D. Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

