

Ambtshalve wijziging watervergunning bodemenergie Stadshavens Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat op 15 mei 2024 de omgevingsvergunning Bodemenergiesysteem Stadshavens Groningen nr. 2024-005562 van 15 februari 2024 ambtshalve is gewijzigd. De vergunning is op de volgende punten gewijzigd

- De coördinaten van put vier [warme bron] zijn gewijzigd in $X = 235.278$ / $Y = 582.370$.
- Voorschrift 2.9 is als volgt gewijzigd: bij ongebruikelijk drukverlies in het gebouwzijdige deel van de warmte- en koudevoorziening worden de motorafsluiters van het bronzijdige deel in de afleveret dichtgedraaid zodat de waterverplaatsing in het collectieve ringnet naar het gebouw wordt stopgezet. Dit voorval wordt direct aan het bevoegd gezag gemeld. De motorafsluiters worden pas weer opengedraaid nadat gebleken is dat er geen lekkage van het gebouwzijdige deel van deze voorziening naar het bodemzijdige deel daarvan plaatsvindt.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na de datum van verzending van dit besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Meer informatie daarover vindt u op onze website provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening