



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : KLK Kolb Specialties B.V.  
Datum besluit : 05 november 2019  
Onderwerp : Opslag van niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen in  
gebouw 20 (PGS 15 beschermingsniveau 4)  
Gemeente / locatie : Delden / Langestraat 167 te Delden  
OLO-nummer : 4511667  
Zaaknummer : W.Z19.106465.01  
Activiteit(en) : Milieu

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 18 juli 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van KLK Kolb Specialties B.V. Het betreft het wijzigen van het gebruik van gebouw 20, gebouw 20 wordt in gebruik genomen voor de opslag van niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen. De aanvraag heeft betrekking op Langestraat 167 te Delden. De aanvraag is geregistreerd in het Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4511667.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan KLK Kolb Specialties B.V. een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het gebruik van gebouw 20 als opslag voor niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk voorschriften van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
- OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 4511667;

### III. Ondertekening

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE INWERKING TREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website [www.overijssel.nl/loket/kennisgeving](http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving).

Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de termijn om een besluit te nemen te verlengen met 6 weken.

### **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## INHOUDSOPGAVE

### VOORSCHRIFTEN

<b>1</b>	<b>EXTERNE VEILIGHEID.....</b>	<b>5</b>
1.1	OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN).....	5

### OVERWEGINGEN

<b>2.</b>	<b>PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>	<b>6</b>
2.1.	GEGEVENS AANVRAGER.....	6
2.2.	PROJECTBESCHRIJVING.....	6
2.3.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....	6
2.4.	VERGUNNINGPLICHT .....	6
2.5.	BEVOEGD GEZAG.....	6
2.6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	6
2.7.	PROCEDURE .....	6
2.8.	ADVIES ENVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN .....	7
<b>3.</b>	<b>TOETSINGSKADER MILIEU .....</b>	<b>8</b>
3.1.	INLEIDING.....	8
3.2.	TOETSING.....	8
3.3.	CONCLUSIE .....	8

## **1 EXTERNE VEILIGHEID**

### **1.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)**

- 1.1.1 De opslag van verpakte niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen in gebouw 20 moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)), met uitzondering van het voorschrift 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8 en 3.9.

#### *OPSLAGEN GROTER DAN 10.000 KG*

- 1.1.2 De opslag van verpakte niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen in gebouw 20 moet voldoen aan het gestelde in de paragrafen 4.1 tot en met 4.9 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)).

## 1. PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 18 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: KLK Kolb Specialties B.V. te Delden.

### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Gebouw 20 wordt in gebruik genomen voor de opslag van niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen (PGS 15 beschermingsniveau 4). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

Milieu

### 1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	6 december 2017	OLO 1540647	Productie van specialiteiten chemicaliën

### 1.4. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Het betreft tevens een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is ook sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1, onderdeel a van het Bor.

### 1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor.

### 1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### 1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: <http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet <http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>.

### **1.8. Advies enverklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Hof van Twente;
- Waterschap Vechtstromen;
- Veiligheidsregio Twente;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Inspectie SZW.

Op 31 juli 2019 hebben wij via OLO een reactie ontvangen van het Waterschap Vechtstromen, hierin geven zij aan dat de huidige aanvraag geen gevolgen heeft voor afvalwatersituatie. Derhalve maken zij geen gebruik van de mogelijkheid advies uit te brengen.

Op 30 augustus 2019 hebben wij per email een reactie ontvangen van de Veiligheidsregio Twente. Dit advies hebben wij verwerkt in deze beschikking.

## 2. TOETSINGSKADER MILIEU

### 2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 2.2. Toetsing

#### 2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

#### Externe veiligheid

Aangevraagd wordt om gebouw 20 in gebruik te nemen voor de opslag van meer dan 10 ton niet brandbare en niet toxische gevaarlijke stoffen. De opslag wordt ingericht volgens de PGS 15 met een beschermingsniveau 4. Omdat gebouw 20 voldoet aan beschermingsniveau 4 leidt deze verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

In de revisievergunning van 6 december 2017 is nog uitgegaan van de oude PGS 15 (versie 2012). Omdat in gebouw 20 een nieuwe PGS 15 wordt gerealiseerd, hebben wij in de voorschriften opgenomen dat gebouw 20 aan de nieuwe PGS 15 (versie 2016) moet voldoen.

#### 2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (2017).

#### 2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### 2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.