

BIJLAGE M04: BODEMRISICOANALYSE

Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. In de NRB zijn de stromen A-hout en snoeihout als niet intrinsiek bodembedreigend opgenomen. De brandstof van de onderhavige installatie komt (direct of indirect) voort uit deze stromen. Activiteiten met (intrinsiek) niet bodembedreigende stoffen, alsmede stoffen die niet intrinsiek in de bodem dringen en/of uitlogen hoeven conform de NRB niet te worden opgenomen in een bodemrisicoanalyse. In het volgende overzicht zijn de activiteiten met bodembedreigende stoffen en/of mengsels getoetst.

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?
Opslag van hulpstoffen (zout en loog) in emballage	3.3.2	I	- kerende voorziening - aandacht voor geschikte emballage	- visueel toezicht - faciliteiten en personeel	Ja
Dosering hulpstoffen (loog)– aftappen	3.5	I	- kerende voorziening en; - aandacht voor nadruppen tappunt	- visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel	Ja
Opslag (natte) vlieg- en bodemmassen	3.1.3	I	- vloeistofdichte voorziening (container) - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping/afdekking	- periodieke inspectie en controle vloeistofdichte voorziening - visueel toezicht - algemene zorg	Ja

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?
Bedrijfsriolering (excl. hemelwaterriolering)*	5.1.2	I	<ul style="list-style-type: none"> - vloeistofdichte voorziening - aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders en verbindingen 	<ul style="list-style-type: none"> - periodieke inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en - algemene zorg 	Ja
Opslag ureum in tank	1.2	II	<ul style="list-style-type: none"> - enkelwandige tank - lekdetectie - kerende voorziening 	<ul style="list-style-type: none"> - periodieke controle lekdetectie - algemene zorg 	Ja
Bovengrondse procesleidingen ureum	2.2.2	I	<ul style="list-style-type: none"> - enkelwandige leidingen - aandacht voor appendages 	<ul style="list-style-type: none"> - leidinginspectie - onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie - visueel toezicht - faciliteiten en personeel 	Ja

* dit betreft het stuk nieuwe riolering dat nodig is voor aansluiting op de bestaande riolering