

Dhr. A. De Jong

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Memo

Datum	1 februari 2017	Documentnummer	
Afzender	P.J. Hertogh	Telefoonnummer	0620614703
Afdeling	Beheer Afvalwaterketen		
Onderwerp	Aanvullende gegevens aanvraag vervangen WKK rwzi Ede		

Geachte heer de Jong,

Naar aanleiding van uw brief van 4 januari jongsleden met kenmerk 2016W2579 / W.Z16.104776.01 stuur ik u hierbij de ontbrekende gegevens:

Hoeveelheid koelmiddel in noodkoelinstallatie

Motor

Laag temperatuur systeem: 125 liter

Hoog temperatuur systeem: 800 liter

Type koelmiddel: Coolmix HB-11

Luchtkoeler

Koude circuit: 220 liter

Heater circuit: 20 liter

Type koelmiddel: water/glycol 30%

Nominale vermogen van de gewijzigde biogas WKK
1220 KW

Met vriendelijke groeten,

Pascal Hertogh
Medewerker Beheer Vergunningen