



Retouradres: Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn

Attero B.V.
De heer M.J.M. de Boer
Postbus 4114
6080 AC HAELEN

Onderwerp:
Proefneming geur GFT ontvangsthal Sluinerweg 12 Wilp (DOS-2017-060846)

Datum
19 september 2017

Pagina
1 van 4

Ons Kenmerk
2017-489960

Behandeld door
H. de Vries

Geachte heer De Boer,

Op 7 juli 2017 hebben wij uw verzoek ontvangen om een proefneming goed te keuren voor het reduceren van geur in de lucht door luchtbehandeling in de GFT ontvangsthal.

Het verzoek

Uw doel is de reductie van geur in de lucht die ontsnapt bij het afstorten van GFT in de ontvangsthal.

Toelichting proef

Op het moment van afstorten van het afval zullen deuren open moeten en de afzuiging van de hal kan niet altijd geheel zonder emissie van geur naar buiten verlopen. Attero heeft de laatste jaren verbeteringen aangebracht aan de afzuiging van de GFT ontvangsthal. Een eerdere controle meting wees uit dat het bedrijf wel voldoet aan de bepaling in de vergunning. Toch is in de omgeving soms nog een GFT lucht waarneembaar. Attero wil met deze proefneming onderzoeken of een extra maatregel voor de uittredende geur uit de GFT ontvangsthal werkt en duurzaam exploitabel is.

Proefnemingsvoorschriften

In paragraaf 9.1.1 van de vergunning van 16 augustus 2010, nummer 2009-022101/MPM18934, hebben wij voorschriften opgenomen met betrekking tot proefneming innovatieve techniek. Het voorstel voor de proefneming is gericht op procestechniek en valt daarmee onder de reikwijdte van paragraaf 9.1.1 van de vergunning van 16 augustus 2010.

Overeenkomstig voorschrift 9.1.5 mag Attero pas met de proefneming beginnen wanneer door het bevoegd gezag schriftelijke toestemming is verleend.

Overwegingen

Het voorstel tot het nemen van proeven luchtbehandeling GFT ontvangsthal hebben wij beoordeeld. In het voorstel worden de onderwerpen zoals genoemd in voorschrift 9.1.1 beschreven. Hierbij wordt ook ingegaan op de milieubelasting.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Marktplaats 1
7311 LG Apeldoorn
Postbus 971
7301 BE Apeldoorn

T 055 580 17 05
E info@ovij.nl
www.odveluweijssel.nl

KvK 56677936

Het betreft een separaat proces waarbij de luchtbehandeling bestaat uit het geleiden van de omgevingslucht in de deuropeningen over een gelplaat die geurende stoffen uit de lucht adsorbeert en omzet. De milieu aspecten worden in het voorstel afdoende besproken en onderstaand verder toegelicht.

Datum
19 september 2017

Pagina
2 van 4

Ons Kenmerk
2017-489960

Water:

Er wordt geen stof geëmitteerd en er wordt niets geloosd ten gevolge van deze proef. De gelplaten komen niet in contact met regenwater. De gelplaten zijn van vaste samenstelling, op basis van natuurlijke en/of synthetische plantaardige stoffen en biologisch afbreekbaar.

Bodem:

De gelplaten kunnen niet in contact komen met regenwater. De installatie staat in een zeecontainer.

Geur:

De luchtbehandeling bestaat uit het geleiden van de omgevingslucht over een gelplaat die geurende stoffen uit de lucht adsorbeert en omzet. Er is geen sprake van geurmaskering.

Geluid:

In de container zitten twee ventilatoren. Een wordt gebruikt voor het aanzuigen van de buitenlucht en deze heeft een geluidsniveau van 45 dB. De tweede ventilator wordt gebruikt voor de luchtcirculatie in de container en heeft een geluidsniveau van 41 dB. Dan zitten er ook nog twee compressors in die er voor zorgdragen dat de lucht door de leidingen getransporteerd wordt. Eén compressor heeft een geluidsniveau van 46 dB. De geluidsbijdrage van de installatie is daarmee verwaarloosbaar. Belangrijke geluidsbronnen in de directe omgeving hebben een bronvermogen van ca. 105 dB(A) en dat levert op de beoordelingspunten in de vergunning geen probleem op.

Calamiteiten

De inrichting heeft een calamiteitenplan. Bij storingen met betrekking tot deze proef wordt er gewerkt conform dit plan. Hierbij wordt vooral gedacht aan een lekkage in de zeecontainer.

Er worden geen negatieve effecten voor het milieu verwacht. In het voorstel wordt echter niet aangegeven hoe dit wordt gemonitord.

Toestemming

Hierbij keuren wij het uitvoeren van de voorgestelde proef voor het reduceren van geur in de lucht door luchtbehandeling in de GFT ontvangsthal onder de volgende voorwaarden:

- uiterlijk twee dagen voor het feitelijke begin van de proefneming dient dit te worden gemeld bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 9999 of via provincieloket@gelderland.nl.
- de overeenkomstig voorschrift 9.1.6 te overleggen resultaten moeten ook inzicht geven in de milieueffecten met en zonder het reduceren van geur in de lucht door luchtbehandeling in de GFT ontvangsthal. Hierbij dient ook in gegaan te worden op de gevolgen voor de omgeving, werknemers die werken in de ontvangsthal, en de gevolgen voor de biodiversiteit.
- in de rapportage moet ook het aantal gelplaten dat wordt gebruikt per tijdseenheid worden aangegeven en hoe en waar die worden afgevoerd?

Publicatie

Dit besluit zal worden gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Koot van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (024) 751 7755 of de heer H. de Vries van team Vergunningen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 05.

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal, het nummer van het zaakdossier "DOS-2017-060846" vermelden

Hoogachtend,
Het college van gedeputeerde staten van Gelderland,
namens deze,

W.M. van Dam
teammanager Vergunningen Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum
19 september 2017

Pagina
3 van 4

Ons Kenmerk
2017-489960

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaaloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.