



## **WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Inter-Che-M B.V.  
Datum besluit : 6 juni 2018  
Onderwerp : wijziging van voorschriften  
Gemeente / locatie : Beuningen / Platinawerf 22-26 te Beuningen  
Zaaknummer : W.Z15.023094.08  
Activiteit(en) : Bouwen en Milieu

## **Besluit**

### Onderwerp

Op 24 november 2017 hebben gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning verleend aan Inter-Che-M BV (Platinawerf 22-26, te Beuningen) voor een revisievergunning voor de bestaande inrichting, waarbij tevens een verandering is gevraagd.

Tegen dit besluit heeft vergunninghouder beroep ingesteld. Op verzoek van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) op 26 april 2018 verslag uit gebracht.

Naar aanleiding van het STAB-advies heeft vergunninghouder verzocht om het besluit van 24 november 2017 wat betreft een aantal van de daaraan verbonden voorschriften aan te passen.

Deze aanpassingen van voorschriften schaden het noodzakelijk geachte aanvaardbaar veiligheidsrisico niet.

### Besluit

Wij besluiten de omgevingsvergunning van 24 november 2017, kenmerk W.Z15.023094.04 als volgt aan te passen:

- voorschrift Bouwen 1.2, voor wat betreft sub 2 en de voorschriften milieu 2.1.3a, 2.1.5a, 3.2.2 te vervangen door de onderstaande voorschriften en voorschrift 2.2.7a aan het besluit toe te voegen;
- de titel "Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen) en gasflessen bij bedrijfslaboratorium" boven de voorschriften 2.2.16 en 2.2.17 te wijzigen in "Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen en gasflessen)".

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **Inwerkingtreding en rechtsmiddelen**

### Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door terinzagelegging van het besluit.

### Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan de Tweede Walstraat 14 te Nijmegen, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.  
U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken ook digitaal inzien in het gemeentehuis in Beuningen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de afsprakenplanner op de gemeentelijke website van Beuningen of bellen met 14 024. Een andere mogelijkheid is om het ontwerpbesluit digitaal per e-mail te ontvangen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).
- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl) of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 14 juni 2018.

### Artikel 6:19 Awb

Met dit besluit worden wijzigingen aangebracht in de omgevingsvergunning van 24 november 2017, kenmerk W.Z17.023094.04. Tegen deze omgevingsvergunning is beroep ingesteld, waardoor artikel 6:19 Awb van toepassing is op dit wijzigingsbesluit. Dat betekent dat direct beroep openstaat bij de Rechtbank.

### Beroep

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) onder vermelding van zaaknummer UTR 18/291 WABOA V170.

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Voorschriften

### Voorschrift Bouwen

#### 1.2

2	De situering van de techniek outside air' is op tekening BA03, "techniek outside air, 27 m <sup>2</sup> ", aangegeven. Deze tekening is onderdeel van de vergunning (bijlage 5 Tekeningen hal 1, 3 en 4 d.d. 15 december 2016, projectnummer 15114). Niet duidelijk is wat de bouwkundige omvang hiervan is. In een later stadium moet dit worden uitgewerkt. Indien dit niet past als (kleine) revisie binnen de nu aangeleverde stukken zal hiervoor een nieuwe aanvraag moeten worden gedaan.
---	--

### Voorschriften Milieu

#### 2.1.3a

De inrichting dient bereikbaar te zijn door middel van twee toegangswegen (die zover mogelijk uit elkaar moeten liggen). Bij beide toegangswegen dient een sleutelkuis, sleutelbuis of sleuteldepot te zijn aangebracht waarin de sleutel aanwezig is waarmee de toegang is te openen. Het aangebrachte systeem moet zijn goedgekeurd door de brandweer.

#### 2.1.5a

Als gevaarlijke stoffen en/of CMR/stoffen worden bewaard in emballage, moet deze emballage

- UN-gekeurd als de emballage gevaarlijke stoffen bevat als bedoeld in het ADR en de daarop gebaseerde wetgeving.
- geschikt zijn voor de in de verpakking opgeslagen (gevaarlijke) stoffen.

#### 3.2.2

Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunten en omschrijving	$L_{Amax}$ [in dB(A)] Dag 07.00-19.00	$L_{Amax}$ [in dB(A)] Avond 19.00-23.00	$L_{Amax}$ [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00
35 bedrijfswoningkavelGW12(Steeg11)	70	65	60

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven in de rapportage van Peutz d.d. FD 15723-2-RA-003op figuur 1(bijlage 3 van de aanvraag) De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 5 meter.

### Hal 3

#### 2.2.7a

In afwijking van voorschrift 2.2.7 mag de opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in tabel 1.1 van de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016))" worden verdeeld in blokken van maximaal 150 m<sup>2</sup>, waarbij de blokken onderling gescheiden moeten zijn met gangpaden van tenminste 2,4 m breed.

### Wijzigen overig

De titel "Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen) en gasflessen bij bedrijfslaboratorium" (pagina 16) wordt gewijzigd in : "Opslagplaats achter de tankterp (spuitbussen en gasflessen)"

## **Overwegingen**

### Gegevens aanvrager

Op 24 november 2017 hebben gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning verleend aan Inter-Che-M BV (Platinawerf 22-26, te Beuningen) voor een revisievergunning voor de bestaande inrichting, waarbij tevens een verandering is gevraagd.

Het betreft een omgevingsvergunning van: Inter-Che-M B.V. (verder: InterCheM) en heeft betrekking op de inrichting, gelegen op de locatie 22-26, te Beuningen, kadastraal bekend gemeente Ewijk, sectie E, nummer 1601.

Het betreft een inrichting voor de productie van oplos- en reinigingsmiddelen, verven, lakken, verharders en vulstoffen. Daarnaast bestaan de huidige activiteiten uit het accepteren, handmatig en/of semi-automatisch sorteren en/of scheiden van heterogene afvalstoffen. De be-/verwerking vindt plaats middels gebruik van hand-/hulpgereedschappen, destilleren, filteren, reinigen, shredderen en spoelen.

### Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 derde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die valt onder de categorieën 1.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3 onder a, 6.1, 27.1, 28.1 en 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Bor.

De inrichting is vergunningplichtig, omdat de activiteiten worden genoemd in categorie 1.1 en categorie 4.4 aanhef onder j sub 1, onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast is het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) van toepassing in verband met een uitbreiding van de opslag en verwerking van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en is de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) van toepassing (Categorie: 5.1 onder e: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag door middel van terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen).

### Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5, van het Bor, hebben wij de Veiligheidsregio Gelderland Zuid bij dit besluit betrokken.

### Inhoudelijke motivering

Op 24 november 2017 hebben gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning verleend aan Inter-Che-M BV (Platinawerf 22-26, te Beuningen) voor een revisievergunning voor de bestaande inrichting, waarbij tevens een verandering is gevraagd.

Tegen dit besluit is een beroepschrift ingediend. Op verzoek van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) op 26 april 2018 verslag uit gebracht.

Naar aanleiding van het STAB-advies heeft Advocatenkantoor Stibbe, namens InterCheM BV, op 15 mei 2018 (met kenmerk AtV/1032201) ons verzocht om op een aantal punten de verleende revisievergunning InterCheM aan te passen en daarover met cliënte in overleg te gaan.

Het verzoek van Stibbe en het overleg dat daarover op 6 juni 2018 heeft plaatsgevonden, is aanleiding om hangende het beroep enkele voorschriften uit de omgevingsvergunning aan te passen.

Met de aangepaste voorschriften wordt het door ons noodzakelijk geachte aanvaardbaar veiligheidsrisico niet geschaad.