



D180451145



omgevingsvergunning

Aanvrager	: Aviko B.V.
Datum besluit	: 10 september 2018
Onderwerp	: verandering van de R22 koeling in een NH ₃ koelinstallatie
Gemeente / locatie	: Bronckhorst/ Dr. Alfons Ariënsstraat 29 Steenderen
OLO-nummer	: 3620869
Zaaknummer	: W.Z18.104923.01
Activiteiten	: Milieu: Milieuneutraal veranderen inrichting

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 mei 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) ontvangen van Aviko B.V. Het betreft het verwijderen van de koelinstallaties voor vrieshuis 2 (1500 kg R22) en 4 koelers in vrieshuis 2, het uit bedrijf nemen van de koelinstallatie voor 'Steenderen 1 verpakking' (360 kg NH₃), het halveren van de ammoniakinhoud van de koelinstallatie van Steenderen 3 lijn 1 (met 1700 kg NH₃) en het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie met toebehoren en vier koelers voor vrieshuis 2 (1450 NH₃). De totale hoeveelheid NH₃ neemt af.

De aanvraag betreft de locatie Dr. Alfons Ariënsstraat 29 Steenderen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z18.104923.01.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Aviko B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) juncto artikel 3.10, derde lid, Wabo te verlenen voor het veranderen van de inrichting door het veranderen van koelinstallaties. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk "voorschriften milieu" van dit besluit.
- dat het volgende deel van de aanvraag onderdeel uit maakt van deze vergunning:
 - Notitie 'aanvullende gegevens vervanging koelinstallatie R22' kenmerk 102585/18-010.268, ontvangen op 3 juli 2018.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

1 VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Na ingebruikname van de nieuwe koelinstallatie voor vrieshuis 2 (1450 NH₃) mogen niet meer worden gebruikt:
- de koelinstallaties voor vrieshuis 2 met 1500 kg R22; en
 - de koelinstallatie voor 'Steenderen 1 verpakking' met 360 kg NH₃.
- De koelinstallatie voor Steenderen 3 lijn 1 mag na ingebruikname van de nieuwe koelinstallatie maximaal 1700 kg NH₃ bevatten.

1.2 Geluid

- 1.2.1 De bronsterkte van de condensor (bron 432A) heeft een akoestische bronvermogen Lwr van maximaal 83 dB(A).

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 9 mei 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Aviko B.V., Dr. Alfons Ariënsstraat 29 Steenderen.

De aanvraag betreft de locatie Dr. Alfons Ariënsstraat 29 te Steenderen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z18.104923.01.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft het vervangen van koelinstallaties. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van een inrichting.

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 3620869 ontvangen op 9 mei 2018;
- Rapport 'Aanvraag milieuneutrale wijziging koelinstallatie VH2' ontvangen op 9 mei 2018;
- Notitie 'aanvullende gegevens vervanging koelinstallatie R22' kenmerk 102585/18-010.268, ontvangen op 3 juli 2018.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (revisie), strijdig gebruik en bouwen	17 maart 2014	2011-007379, MPM21804	
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering) en bouwen	29 september 2014	OLO1404911, Z14.029523	het aanbrengen van een verdiepingsvloer en het wijzigen van de gevel
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering), strijdig gebruik en Bouwen	30 april 2015	OLO1392085, W.Z15.100732.01	realiseren van een nieuwe productielijn voor aardappelspecialiteiten
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering), strijdig gebruik, bouwen, uitweg en vellen houtopstand	28 januari 2016	OLO1720395, Z15.017025	nieuwbouw van vrieshuis Steenderdiek
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering) en bouwen	13 juni 2016	OLO2326883, W.Z16.100815.01	wijziging van de dakopbouw
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering), strijdig gebruik en bouwen	9 maart 2017	OLO2460231 W.Z16.102145.01	verhogen van drie geluidsschermen op bestaande installatie units voor de ventilatievoorziening
Omgevingsvergunning	9 november 2017	OLO3122795	plaatsen van een

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wabo, activiteiten milieu (verandering) en bouwen		W.Z17.105578.01	portiersloge
Omgevingsvergunning Wabo, activiteiten milieu (verandering), strijdig gebruik en bouwen	2 mei 2018	OLO 3444273, W.Z18.100938.01	Plaatsen opslagsilo met draagconstructie voor opslag restanten voorgebakken friet

1.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 1.3 sub b "voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer" en categorie 9.1 sub d "het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000 kg per uur of meer" van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort die is genoemd in bijlage I van de van de Richtlijn industriële emissies:

- categorie 1.1 (het stoken in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer); en
- categorie 6.4b onder iii (de bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag).

1.6 Wet natuurbescherming

Voor de veranderingen is geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Aviko Steenderen heeft voor haar activiteiten op 16 december 2015 bij het bevoegd gezag een melding gedaan. De depositieruimte is daarmee vastgelegd. De gevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de emissie van stikstof. Voor deze verandering hoeft op grond van de Wnb geen melding te worden gedaan en geen vergunning te worden aangevraagd. De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

De aangevraagde verandering betreft een aanpassing van het gebruik binnen de bestaande bebouwde, industriële inrichting. De vervanging vindt in pandig in de machinekamer van Steenderen 4 plaats en heeft derhalve geen relatie met beschermde soorten. De leidingen naar Vrieshuis 2 gaan via de bestaande leidingbrug en over daken en langs de wanden van bestaande en in gebruik zijnde gebouwen, waar zich geen beschermde soorten bevinden. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor flora- en fauna-activiteiten is niet van toepassing.

1.7 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 6 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 juli 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 27 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet www.gelderland.nl/bekendmakingen. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert in mandaat de procedure uit.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.gelderland.nl/bekendmakingen.

1.8.1 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In de aangevraagde verandering is er geen sprake van een handeling waarbij afvalwater wordt geloosd waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Er is dus geen sprake van coördinatie met de Waterwet.

1.8.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. De aangevraagde verandering valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

1.9 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Bronckhorst

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2 TOETSINGSKADER MILIEU

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2 Toetsing milieu neutrale verandering

2.2.1 Algemeen

De gevraagde verandering betreft het vervangen van koelinstallaties. Het betreft het verwijderen van de koelinstallaties voor vrieshuis 2 (1500 kg R22) en 4 koelers in vrieshuis 2, het uit bedrijf nemen van de koelinstallatie voor 'Steenderen 1 verpakking' (360 kg NH₃), het halveren van de ammoniakinhoud van de koelinstallatie van Steenderen 3 lijn 1 (met 1700 kg NH₃) en het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie met toebehoren en vier koelers voor vrieshuis 2 (1450 NH₃). De installaties voor ammoniak worden later verwijderd. De totale hoeveelheid ammoniak neemt af.

2.2.2 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Onderstaand hebben wij een nadere motivatie opgenomen waarbij wij ons hebben beperkt tot de relevante onderdelen.

- Geluid
Uit de bij de aanvraag gevoegde notitie van Adviesburo van der Boom, dd 26 april 2018, kenmerk 18-096, blijkt na het plaatsen van een condensor op het dak van Steenderen IV (bron 432A) wordt voldaan aan de vigerende vergunningvoorschriften. De bronsterkte van 83 dB(A) voor de condensor is aannemelijk en wordt in een vergunningvoorschrift vastgelegd. Overige geluidsbronnen voor de nieuwe koelinstallatie zijn inpassig gelegen of hiervan is geen geluid van te verwachten.
- Energie
Het energieverbruik wijzigt niet of neemt iets af. De nieuwe installatie is energiezuiniger dan de huidige en de luchtgekoelde condensor is voorzien van toerengeregelde ventilatoren.
- Bodem
De opslag en het gebruik van ammoniak is een bodembedreigende activiteit. De koelinstallatie is geplaatst in een vloeistofkerende opvangvoorziening boven een vloeistofdichte vloer. De voorschriften van afdeling 2.4. 'Bodem' van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op deze activiteit. Met de verandering worden geen bodembedreigende activiteiten in het kader van de Nederlandse Richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 2012 (NRB) geïntroduceerd. De verandering heeft derhalve geen effect op de bodemkwaliteit en er zijn geen aanvullende bodembeschermende voorzieningen nodig.
De milieukwaliteit van de bodem is het verleden in voldoende mate in beeld gebracht. Doordat bovendien een groot deel van de ammoniak vervluchtigd bij een eventueel vrijkomen, wordt een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek niet zinvol geacht. Bij het beëindigen van de inrichting dient ammoniak wel betrokken te worden in het eindonderzoek naar de kwaliteit van de bodem.
- Externe veiligheid
De gevraagde verandering leidt tot een afname van de hoeveelheid ammoniak die binnen de inrichting wordt gebruikt als koudemiddel in koelinstallaties. Het plaatsgebonden risico zal niet veranderen ten opzichte van de vergunde situatie. De nieuwe ammoniakkoelinstallatie wordt geplaatst in machinekamer Steenderen 4 en voldoet aan de PGS13 "Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen" (2009 versie 1.0 (2-2009)). In deze machinekamer zijn reeds twee andere NH₃-installaties aanwezig. In § 3.2.6 'In werking hebben van een koelinstallatie' van het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1.500 kilogram ammoniak. Deze voorschriften zijn van toepassing op de gevraagde activiteit.

Wij concluderen dat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

2.2.3 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.2.4 Toetsing milieueffectrapport

De activiteit waarop de verandering betrekking heeft, is niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (verder Besluit m.e.r.). In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit voorschriften voor het aspect milieu aan de omgevingsvergunning.