



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Coops Mengvoeders BV
Datum besluit : 12 maart 2019
Onderwerp : Verbouwen, herbouwen en renoveren (deels) van een
mengvoederfabriek
Gemeente / locatie : Bronckhorst / Dorpsstraat 102 te Halle
OLO-nummer : 3592163
Zaaknummer : W.Z18.103932.01
Activiteit(en) :

- Bouwen: het (ver)bouwen van een bouwwerk
- Milieu; het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van een inrichting

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 6 april 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coops Mengvoerders BV. Het betreft het verbouwen, herbouwen en renoveren (deels) van een mengvoederfabriek. Concreet betreft de aanvraag de:

- herbouw en verhoging van de opslagloods;
- nieuwbouw van de laadstraat;
- uitbreiding en verhoging van de bestaande laadstraat.

De bedrijfsvoering en de capaciteit van de veevoederfabriek worden niet gewijzigd.

De activiteit vindt plaats binnen de inrichting gevestigd aan de Dorpsstraat 102 te Halle. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 3592163 en zaaknummer W.Z18.103932.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- aan Coops Mengvoerders BV een (omgevings)vergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) en artikel 2.2 voor . Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk "voorschriften bouwen" van dit besluit.
- aan Coops Mengvoerders BV een (omgevings)vergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) voor het verbouwen, herbouwen en renoveren (deels) van een mengvoederfabriek. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk "voorschriften milieu" van dit besluit.
- voorschrift 2.6 van de aan Coops Mengvoerders BV verleende omgevingsvergunning d.d. 17 mei 2016, OLO 1595045, te wijzigen.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING UITGEBREIDE PROCEDURE, ONTWERPBESLUIT

PUBLICATIE

Dit ontwerpbesluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO 3592163 en/of zaaknummer W.Z18.103932.01 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 15 maart 2019.

ZIENSWIJZEN

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 3592163 dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld.

Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN BOUWEN	5
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.1 ALGEMEEN	5
1.2 CONSTRUCTIE.....	5
1.3 BRANDVEILIGHEID	6
1.4 KWALITEITSVERKLARINGEN	6
2 ALGEMENE OPMERKINGEN	6
2.1 ALGEMEEN	6
2.2 BOUWBESLUIT 2012	7
3 SLOOP	9
VOORSCHRIFTEN MILIEU	10
4 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	10
5 GELUID	10
ALGEMEEN.....	10
REPRESENTATIEVE BEDRIJSSITUATIE.....	10
INCIDENTELE BEDRIJSSITUATIES	11

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van dit besluit:
- Aanvraagformulier met OLO nummer 3592163, D180247278;
 - bijlage D180247267, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-1-6;
 - bijlage D180247269, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-2-6;
 - bijlage D180247270, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-3-6;
 - bijlage D180247271, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-4-6;
 - bijlage D180247272, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-5-6;
 - bijlage D180411864, ontvangen 22 juni 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-6-6 AANV situatie tekening;
 - bijlage D180411865, ontvangen 22 juni 2018, R01 rapport definitief;
 - bijlage D180411867, ontvangen 22 juni 2018, DO-10 Plattegrond bgg;
 - bijlage D180411869, ontvangen 22 juni 2018, DO-11 Plattegrond 4320;
 - bijlage D180411870, ontvangen 22 juni 2018, DO-12 Plattegrond 8970;
 - bijlage D180411871, ontvangen 22 juni 2018, DO-13 Plattegrond 15250;
 - bijlage D180411872, ontvangen 22 juni 2018, DO-14 Plattegrond 25000;
 - bijlage D180411873, ontvangen 22 juni 2018, DO-20 Doorsneden;
 - bijlage D180411874, ontvangen 22 juni 2018, DO-21 Doorsneden;
 - bijlage D180411876, ontvangen 22 juni 2018, DO-40 3D impressies;
 - bijlage D181031917, ontvangen 14 november 2018, Brandveiligheidsrapportage;
- 1.1.1 Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de geregistreerde gegevens bij de omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen worden doorgegeven.

1.2 Constructie

- 1.2.1 Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:
- Definitieve statische berekeningen;
 - Definitief geotechnisch onderzoek met funderingsadvies;
 - Berekeningen en tekeningen palenplan, fundering en begane grond;
 - Tekeningen met verdiepingsoverzichten en aansluitdetails;
 - Berekeningen van verbindingen in de staalconstructie en van staal/betonaansluitingen;
 - Onderzoek naar bestaande constructies in de ondergrond vanwege eerdere bouw;

- Beschouwing van de invloed van de nieuwbouw op de bestaande bouw (doorbuigingen, aansluitingen, te slopen onderdelen);
- Beschouwing van de brandwerendheid van de draagconstructie en/of weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

1.3 Brandveiligheid

1.3.1 In het kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

- a. De uitbreiding moet worden gerealiseerd conform de rapportage van CBRA met kenmerk 10147.D01 versie B.
- b. Alle deuren in de vluchtroutes moeten voldoen aan de eisen zoals genoemd in Afdeling 6.6 van het Bouwbesluit 2012.
- c. Aangetoond moet worden dat het automatisch sluiten van de fire-screens geen negatief effect heeft op het veilig kunnen ontluchten van het gebouw;
- d. Nabij de toegang tot het terrein moet worden voorzien in een niet-openbare bluswatervoorziening met een minimale opbrengst van 90 m³ per uur. Deze moet zo worden uitgevoerd dat de brandweer deze snel kan inzetten.

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de onder c en d beschreven gegevens zijn verwerkt in de brandveiligheidsrapportage.

1.4 Kwaliteitsverklaringen

1.4.1 Productinformatie, certificaten en attesten met betrekking tot toegepaste materialen en constructieonderdelen dienen tijdens de bouw aanwezig te zijn en op verzoek te kunnen worden overlegd aan de toezichthouder.

2 ALGEMENE OPMERKINGEN

2.1 Algemeen

2.1.1 De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.

2.1.2 De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):

- a. zijn naam en adres;
- b. de omgevingsvergunning (registratienummer);
- c. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
- d. een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
- e. het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

2.2 Bouwbesluit 2012

- 2.2.1 In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.
- 2.2.2 In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.
- 2.2.3 Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

- 1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
- 2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
- 3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3: Geluidhinder

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB (A)	> 65 dB (A)	> 70 dB (A)	> 75 dB (A)	> 80 dB (A)
maximale blootstellin gsduur	onbe perkt	50 da ge n	30 da ge n	15 da ge n	5 da ge n	0 da ge n

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4: Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006.
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5: Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Artikel 8.7: Veiligheidsplan

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad-, los- en hijszones;
 6. de plaats van bouwketen;
 7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen;
 9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid;
- e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid.

Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

3 SLOOP

- 3.1.1 Indien blijkt dat vóór het slopen van de bestaande opstallen asbest vrijkomt of indien u meer dan 10m³ afval heeft, dan dient u voor deze werkzaamheden een sloopmelding of omgevingsvergunning activiteit slopen in te dienen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

4 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 4.1.1 De volgende delen van de aanvraag maken onderdeel uit van dit besluit:
- Aanvraagformulier met OLO nummer 3592163, D180247278;
 - bijlage D180411863, ontvangen 22 juni 2018, 2018-WM-COOPS-1-2 AANV plattegrond;
 - bijlage D180540205, ontvangen 27 juli 2018, Brief-aanvullende-gegevens-jul2018;
 - bijlage D190009809, ontvangen 7 januari 2019, Geluidsrapport-Coops-dec-2018.

5 GELUID

- 5.1.1 Voorschrift 2.6 van de vigerende omgevingsvergunning d.d. 17 mei 2016, OLO 1595045, wordt vervangen door:

Algemeen

- 2.6.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

- 2.6.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
13 Dorpsstraat 87	45	44	40
01 Dorpsstraat 91	47	45	40
02 Dorpsstraat 95	46	44	40
03 Dorpsstraat 97	44	43	39
04 Dorpsstraat 99	41	41	37
05 Dorpsstraat 101	40	39	35
16 Dorpsstraat 90	44	45	40
10 Dorpsstraat 106	49	39	36
18 Aaltenseweg 28	40	34	31
20 Aaltenseweg 30	35	29	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening van Figuur 2 van het akoestisch rapport van abt Wassenaar, kenmerk V18105-033, d.d. 14 december 2018. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5,0 en 5,0 meter.

- 2.6.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 -07.00 uur
01 Dorpsstraat 91	70	65	62
02 Dorpsstraat 95	70	65	62
03 Dorpsstraat 97	70	65	61
Alle andere beoordelingspunten	70	65	60

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening van Figuur 2 van het akoestisch rapport van abt Wassenaar, kenmerk V18105-033, d.d. 14 december 2018. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1,5, 5,0 en 5,0 meter.

Incidentele bedrijfssituaties

- 2.6.4 Gedurende maximaal 12 keer per jaar mag gedurende de dagperiode voor een aantal beoordelingspunten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van voorschrift 2.6.2 worden afgeweken ten behoeve van het malen van mais met een mobiele molen, het aanvoeren van graan in de oogstperiode en in het voorjaar afhalen van kunstmest met vrachtwagens en/of tractoren. De afwijking geldt maximaal 1, 4 en 2 dB(A) voor respectievelijk beoordelingspunten 5, 18 en 20.
- 2.6.5 Van de activiteiten genoemd in voorschrift moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- e. De datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden.
 - f. De tijdsduur van deze activiteiten.
 - g. Een omschrijving van de activiteit.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN	13
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	13
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	13
1.3. WET NATUURBESCHERMING	13
1.4. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	14
1.5. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	15
1.6. VERGUNNINGPLICHT	15
1.7. BEVOEGD GEZAG	15
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	16
1.9. PROCEDURE	16
1.10. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	16
2. BOUWEN	16
2.1. INHOUDELIJKE BEOORDELING	16
2.2. CONCLUSIE	18
3. TOETSINGSKADER MILIEU	18
3.1. INLEIDING	18
3.2. TOETSING VERANDEREN	18
3.3. ACTIVITEITENBESLUIT	18
3.4. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	19
3.5. GELUID	20
4. CONCLUSIE	21

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 april 2018 is een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een verzoek van Coops Mengvoeders B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verbouwen, herbouwen en renoveren (deels) van een mengvoederfabriek. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- A. het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- B. het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting.

1.3. Wet natuurbescherming

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet beoordeeld worden of tevens een toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is.

De aanvrager beschikt nog niet over een vergunning ex artikel 2.7 in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). In afwijking van de aanvraag voor de omgevingsvergunning is het voor de toetsing aan de Wnb noodzakelijk dat we het gehele bedrijf beoordelen.

Gezien de aard van het bedrijf en de afstand tot beschermde gebieden zijn met name de bedrijfsonderdelen die leiden tot gevolgen van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied en van de van belang. Een overzicht van de relevante activiteiten en de bijhorende emissie in kg NO_x/jr is in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: Emissie kg NO_x/jr door bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsactiviteit	Emissie in kg NO _x /jr
Stoomketel	490,60
Heftruck en verreiker	140,60
Vrachtwagens	182,10
Licht verkeer	3,80
Totaal	817,10

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekeningen van het projecteffect (stikstofdepositie beoogde situatie) volgt dat het projecteffect lager is dan 0,05 mol/ha/jaar. Hierdoor is de verandering niet vergunningplichtig voor de Wnb.

Om de gevolgen van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied te beoordelen is bij de aanvraag een rapport 'Quickscan natuurwaardenonderzoek COOPS Halle, kenmerk 1654 versie 1.0, d.d. 8 november 2018, gevoegd.

Het plangebied ligt op minimaal 13,5 km afstand van gronden die tot het Gelders Natuurnetwerk of Natura2000 behoren. Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura2000.

Uit het rapport blijkt verder dat het plangebied vermoedelijk behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soortgroepen benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied, deze soorten bezetten er geen (winter)rust- en/of voortplantingslocatie. Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied. Door het bebouwen van het plangebied gaat het foerageergebied van vogels en grondgebonden zoogdieren verloren. De functie van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen blijft behouden.

Uit het rapport blijkt dat voor de verandering geen ontheffing op grond van de Wnb hoeft te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.4. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 3592163 D180247278;
- bijlage D180247266, ontvangen 10 april 2018, Fotos;
- bijlage D180247267, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-1-6;
- bijlage D180247269, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-2-6;
- bijlage D180247270, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-3-6;
- bijlage D180247271, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-4-6;
- bijlage D180247272, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-5-6;
- bijlage D180247273, ontvangen 10 april 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-6-6;
- bijlage D180247274, ontvangen 10 april 2018, 2018-WM-COOPS-1-2;
- bijlage D180247275, ontvangen 10 april 2018, 2018-WM-COOPS-2-2;
- bijlage D180411863, ontvangen 22 juni 2018, 2018-WM-COOPS-1-2 AANV plattegrond;
- bijlage D180411864, ontvangen 22 juni 2018, 201804-BO-COOPS-fabriek-6-6 AANV situatie tekening;
- bijlage D180411865, ontvangen 22 juni 2018, R01 rapport definitief;
- bijlage D180411867, ontvangen 22 juni 2018, DO-10 Plattegrond bgg;
- bijlage D180411869, ontvangen 22 juni 2018, DO-11 Plattegrond 4320;
- bijlage D180411870, ontvangen 22 juni 2018, DO-12 Plattegrond 8970;
- bijlage D180411871, ontvangen 22 juni 2018, DO-13 Plattegrond 15250;
- bijlage D180411872, ontvangen 22 juni 2018, DO-14 Plattegrond 25000;
- bijlage D180411873, ontvangen 22 juni 2018, DO-20 Doorsneden;
- bijlage D180411874, ontvangen 22 juni 2018, DO-21 Doorsneden;
- bijlage D180411876, ontvangen 22 juni 2018, DO-40 3D impressies;
- bijlage D180540205, ontvangen 27 juli 2018, Brief-aanvullende-gegevens-jul2018;
- bijlage D180540207, ontvangen 27 juli 2018, AERIUS bijlage 20180726195302 RWc2V3JCDK3c;
- bijlage D180841928, ontvangen 03 augustus 2018, omzetten procedure voor Coops Mengvoerders;
- bijlage D180997147, ontvangen 29 oktober 2018, quick scan verbouwing mengvoederbedrijf Coops W.Z18.103932.01;
- bijlage D181023620, ontvangen 08 november 2018, 1654 QS Coops HalleV2;

- bijlage D181031917, ontvangen 14 november 2018, Brandveiligheidsrapportage;
- bijlage D190009809, ontvangen 07 januari 2019, Geluidsrapport-Coops-dec-2018;
- bijlage D190018693, ontvangen 09 januari 2019, onderbouwing inputwaarden aerijsberekening

1.5. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	17 mei 2016	OLO1595045	mengvoederfabriek aan de Dorpsstraat 102, 104 te Halle met een productiecapaciteit van 150 kton diervoeder per jaar
Slopmelding	13 april 2018	W.Z18.103941.01 /D180252352	slopen ten behoeve van ver-/herbouw/ renovatie van een mengvoederfabriek
Milieuneutraal veranderen, bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	19 juli 2018	W.Z18.103539.01/ D180349201	het plaatsen van een tijdelijke opslagtent in verband met sloop/renovatie/herbouw van de bestaande opslag

1.6. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
9	Inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedingsmiddelen voor dieren of grondstoffen daarvoor
28	Inrichting voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4.b, onder iii, van de Richtlijn industriële emissies: De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van: dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een bepaalde minimale productiecapaciteit. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.7. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9 en 28 van het Bor.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag voor de activiteit 'Milieu' werd ingediend als een aanvraag milieuneutrale verandering, maar bleek niet als zodanig te kunnen worden onderbouwd. Op 3 augustus 2018 bevestigde het bedrijf dat het niet om een milieuneutrale aanvraag ging.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 mei 2018 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 juli 2018. Coops heeft tevens op 29 oktober 2018, 8 november 2018, 14 november 2018, 7 januari 2019 en 9 januari 2019 aanvullende gegevens aangeleverd. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 4 weken opgeschort.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- gemeente Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst heeft vervolgens advies uitgebracht voor de beoordeling van de activiteit 'bouwen'. Dit advies is betrokken bij de in hoofdstuk **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** opgenomen beoordeling.

Gelet op de Beleidsregel omgevingsvergunning Gelderland 2010 nemen wij het advies van de gemeente Bronckhorst over.

2. BOUWEN

2.1. Inhoudelijke beoordeling

2.1.1. Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10, eerste lid, Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10, eerste lid, Wabo genoemde toetsingscriteria.

2.1.2. Bouwbesluit

Artikel 2.10, eerste lid, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.3. Bouwverordening

Artikel 2.10, eerste lid, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Er is getoetst aan de "Omgevings- en Bouwverordening gemeente Bronckhorst 2017" (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.4. Bestemmingsplan

Artikel 2.10, eerste lid, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Stedelijk gebied Bronckhorst". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.1.5. Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.10, eerste lid, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de

Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Het plan is op 3 juli 2018 door de welstandscommissie beoordeeld op redelijke eisen van welstand op basis van het welstandsgebied Bedrijventerrein.

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

2.2. Conclusie

Gelet op het voorgaande is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, eerste lid, sub a Wabo) te weigeren.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of verandering van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e, van de Wabo.

3.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De verandering kan effect hebben op de milieuaspecten geluid.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, bodem, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende ondervangen door de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften in de revisievergunning van 17 mei 2016 (kenmerk: OLO1595045).

3.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen Coops mengvoeders B.V. vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voldaan moet worden aan de paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze

betrekking hebben op de uitgevoerde (deel)activiteiten. Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

3.4. Beste beschikbare technieken

3.4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

3.4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd. Het betreft categorie 6.4.b, onder iii:

- De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van: dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een bepaalde minimale productiecapaciteit.

De gevraagde verandering betreft het verbouwen van de mengvoederfabriek. Het productieproces en de capaciteit verandert niet. De gevraagde verandering betreft dan ook geen activiteit als bedoeld in categorie 6.4.b, onder iii van bijlage 1 van de RIE.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT. Gelet op de W.Z18.103932.01

gevraagde activiteiten zijn de informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor), niet van toepassing.

3.4.3. *Conclusies BBT*

Gelet op de gevraagde activiteiten zijn de informatiedocumenten over BBT niet van toepassing.

3.5. **Geluid**

3.5.1. *Algemeen*

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van abt Wassenaar, kenmerk V18105-033, d.d. 14 december 2018.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Uit het rapport blijkt dat gevraagde verandering ten opzichte van de vigerende geluidvoorschriften alleen leidt tot een toename van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar}, L_T) in de nachtperiode op de gevel van de woning Aaltenseweg 30 (beoordelingspunt 20). Op een aantal andere beoordelingspunten neemt de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau af. Beoordeeld wordt de geluidsbelasting als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

3.5.2. *Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau*

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

De inrichting ligt in de gemeente Bronckhorst. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag- avond- en nachtperiode. De berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen ten hoogste 48, 44 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Gemeente Bronckhorst heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking.

De woonomgeving nabij de Aaltenseweg kan worden gekarakteriseerd als een landelijk gebied. Hiervoor geldt als richtwaarde 40 dB(A) etmaalwaarde:

- 40 dB(A) dagperiode (7.00-19.00 uur)
- 35 dB(A) avondperiode (19.00-23.00 uur)
- 30 dB(A) nachtperiode (23.00-7.00 uur)

De woonomgeving langs de Dorpsstraat kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad.

Hiervoor geldt als richtwaarde 50 dB(A) etmaalwaarde:

- 50 dB(A) dagperiode (7.00-19.00 uur)
- 45 dB(A) avondperiode (19.00-23.00 uur)
- 40 dB(A) nachtperiode (23.00-7.00 uur)

Op de gevel van de woning Aaltenseweg 30 wordt voldaan aan de geldende richtwaarde. Ter plaatse van de overige beoordelingspunten wordt voldaan aan het eerder vergunde geluidniveau en aan de richtwaarden.

3.5.3. *Conclusies*

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Voor de gevraagde verandering zijn en worden binnen de inrichting maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Voor het overige zijn de in de vigerende vergunning van 17 mei 2016 (kenmerk: OLO1595045) opgenomen geluidvoorschriften toereikend en van toepassing. Voor de gevraagde verandering is geen controlemeting nodig.

4. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de activiteiten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.