



Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
31 december 2018

Ons kenmerk
OD40 /
W.Z18.109757.01 /
D181117903
uw kenmerk
OLO3965253

Contactpersoon

Onderwerp
Verlengingsbesluit aanvraag
omgevingsvergunning

Telefoonnummer

Adres
Erasmusplein 1 te Nijmegen - lage dak
Erasmusgebouw

Op 31 oktober 2018 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van 2 natte koelers door 2 dry coolers op de locatie Erasmusplein 1 te Nijmegen - lage dak Erasmusgebouw.

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- A. het bouwen van een bouwwerk
- B. Milieuneutrale verandering

Verlengen van de beslistermijn

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moeten wij binnen een bepaalde termijn een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze termijn kunnen wij éénmaal met maximaal 6 weken verlengen (Wabo, artikel 3.9 lid 2). Hierbij verlengen wij de beslistermijn met maximaal 6 weken.

De aanvraag is op 3 december j.l. aangevuld met een akoestisch onderzoek van CaubergHuygen (kenmerk 04940-46172-02 d.d. 30 november 2018). De aanvulling is echter onvolledig waarbij ik verwijs naar de notitie van mijn collega, mw. Musche in bijlage 1.

Volgens de regels voor een 'ontvankelijke aanvraag' en gerekend vanaf de datum van de ingediende aanvulling, moeten wij uiterlijk maandag 31 december 2018 besluiten dat de aanvraag 'niet ontvankelijk' is en buiten behandeling laten. Dat is niet nodig als de aanvrager verzoekt om extra tijd voor het alsnog indienen van de ontbrekende gegevens.

Door de beslistermijn te verlengen, is er meer tijd voor de behandeling van uw aanvraag en wachten we op uw reactie binnen welke termijn de gegevens alsnog worden ingediend.

Wij verwachten de gevraagde gegevens digitaal via het OmgevingsLoketOnline (OLO), bij u bekend onder het kenmerk / OLOnr. 3965253.

Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen , via de link Zoeken in bekendmakingen.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met

Zaaknummer

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z18.109757.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Bijlagen:

1. Notitie ODRN
2. Indienen aangepast plan

Bijlage 1:

Notitie geluid m.b.t. inrichting RadboudUMC te Nijmegen W.Z18.109757.01 (wijziging koelers op Erasmusgebouw)

Inleiding

In het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor inrichting RadboudUMC te Nijmegen is een akoestisch rapport opgesteld door CaubergHuygen (kenmerk 04940-46172-02 d.d. 30 november 2018).

Toetsingskader

De inrichting is vergunningplichtig. Bij een milieuneutrale wijziging toetsen wij aan de vergunningvoorschriften.

De inrichting heeft een vergunning die verleend is door de Provincie Gelderland. In de vergunning van september 2017 kenmerk W.Z15.101600.02 zijn geluidvoorschriften opgenomen. In juli 2018 is een vergunning met nieuwe geluidvoorschriften verleend. Deze vergunning is mogelijk nog niet in werking getreden.

Het toetsingskader voor een verandering is de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998.

Beoordeling

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HRMI-1999).

Rekenresultaten

Aan de normering in de vergunning van 2018, die mogelijk nog niet in werking is getreden, wordt voldaan.

De geluidnormen van de vergunning van september 2017 worden echter op een enkel punt overschreden.

De berekende geluidsniveaus zijn voor de punten 30 en 36 (dag) stuk hoger dan vergund in 2017 en ook groter dan berekend in maart 2018 (aanvraag nieuwe koeler naast Berchmanianum, sloop is op punt 30 gedeeltelijk verantwoordelijk voor het hogere geluidniveau). Punt 32 (en 30 avond) laat een kleine toename zien.

Wat opvalt is dat op de rekenpunten de geluidsniveaus (vrijwel) gelijk zijn aan het geluidsniveaus die zijn vermeld in het rapport van april 2018 t.b.v. de concept-revisie. Bron 0023 is mogelijk in dit rapport nieuw (in versie van maart 2018 is voor ons niet goed na te gaan of deze bron hierin al zat. Het lijkt erop van niet. In eerdere concepten voor de revisie zat deze bron in ieder geval nog niet).

Wij moeten beoordelen of de nieuwe koelers verantwoordelijk zijn voor de verhoging of dat bron 0023 (zit op hetzelfde dak, tussen de nieuwe bronnen) hieraan ook een bijdrage levert.

T.b.v. de conclusie of de wijziging milieuneutraal is, is aanvullende informatie nodig, zijnde resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau met deelbijdragen bronnen van rekenpunten 30, 32 en 36.

Conclusie:

De rapportage is niet volledig. De rapportage moet worden aangevuld op basis van bovenstaande opmerking.

Auteur: R. Mussche

Datum: 19 december 2018