



  
Tweede Walstraat 14  
6511 LV Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Vivochem B.V.  
Postbus 207  
7640 AE ALMELO

Datum  
1 juli 2019

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z19.102365.02 /  
D190357318  
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer

Onderwerp  
Goedkeuring UPD

Adres  
Darwin 5 te Almelo

Geachte,

Conform voorschrift 9.1 van de vigerende vergunning d.d. 3 augustus 2010 (kenmerk: 09.19) hebben wij op 8 november 2017 van u de volgende rapportages ontvangen:

- UITGANGSPUNTENDOCUMENT BRANDBEVEILIGING PGS 15 OPSLAG (UPD PGS15) d.d. 13 december 2016 (StE B.V. met nummer 15703, versie 2.0);
- Inspectierapport INS/FID/4690HF/SDE/17-005NL/BSO, d.d. 2 februari 2017).

De definitieve aanvulling op bovengenoemde rapportages hebben wij op 6 juni 2018 ontvangen, te weten:

- NOTA VAN TOELICHTING UPD PGS 15 d.d. 5 juni 2019 (StE B.V. kenmerk:15703, versie 2.1);
- Bijlage: tekenlijst met handtekening Vivochem B.V.

In het UPD zijn uitgangspunten voor het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblus-systeem (VBB-systeem) van de bij Vivochem aanwezige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen beschreven. Tevens is vermeld welke gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, wat de kenmerken van de opslagvoorziening en de omgeving zijn.

De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Twente (d.d. 27 mei 2016 (kenmerk 16001993) d.d. 24 november 2017 (kenmerk: 17004241) en d.d. 19 juni 2019 (kenmerk: 9000456) en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

De beoordeling van het document heeft plaatsgevonden aan de hand van de vereisten die staan vermeld in de PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0 (2016), aangezien deze PGS de beste beschikbare techniek geeft. Dit ondanks dat in vergunning is verwezen naar Masterplan Brandveiligheid woningwet en wet milieubeheer nieuwbouw Vivochem, versie 2.3 van 16 maart 2010. Het ingediende UPD PGS 15 beschrijft het bedrijf op welke wijze het bedrijf voldoet wordt aan de brandbeveiligingseisen uit het Bouwbesluit 2012 en uit de PGS 15. Het UPD PGS 15 voldoet aan de eisen uit PGS 15:2016 versie 1.0 (september 2016).

### Overwegingen

Uit het UPD blijkt dat het doel (het voorkomen van brand c.q. incidenten met brandbare (vloeistoffen) en/of giftige stoffen binnen de opslagvoorziening, het beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen, het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand, het voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen en dat er schade aan de opslagvoorziening zelf, het milieu en omgeving van de opslagvoorziening ontstaat) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie.

### Conclusie

Gezien dat uit het UPD blijkt dat het doel van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is, kan het UPD "Uitgangspuntendocument brandbeveiliging PGS15 opslag d.d. 13 december 2016 (StE B.V. met nummer 15703), Nota van toelichting UPD PGS 15 d.d. 5 juni 2019 (StE B.V. kenmerk:15703) en het Inspectierapport INS/FID/4690HF/SDE/17-005NL/BSO, d.d. 2 februari 2017 met "ja-conclusie" worden goedgekeurd.

### **Besluit**

Wij besluiten de door VivoCheM B.V. voorgelegde documenten goed te keuren.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website [www.overijssel.nl/loket/kennisgeving](http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving).

### **In werking treden**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 - 751 7700.

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen