



WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

Aanvrager : VDL Weweler B.V.
Datum besluit : 12 augustus 2019
Onderwerp : wijziging voorschriften opslag hardingszout in PGS 15-kast
Gemeente / locatie : Gemeente Apeldoorn / Ecofactorij 10 te Apeldoorn
Zaaknummer : W.Z18.110561.03
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN

Onderwerp

Op 24 mei 2019 is aan VDL Weweler B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de toegestane hoeveelheid hardingszout in een PGS 15-kast van 2.500 kg naar 4.000 kg. Dit besluit betreft Ecofactorij 10 te Apeldoorn. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer W.Z18.110561.02.

Op 12 juli 2019 hebben wij van VDL Weweler bericht ontvangen dat de voorschriften in deze vergunning niet goed aansluiten bij de situatie zoals die bij VDL Weweler van toepassing is. Naar aanleiding van dit bericht en een herzien advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besluiten wij de voorschriften van deze omgevingsvergunning te wijzigen.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de voorschriften van de op 24 mei 2019 verleende omgevingsvergunning aan VDL Weweler B.V. (kenmerk W.Z18.110561.02) geheel in te trekken en te vervangen door voorschrift 1 en 2, zoals opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSMIDDELEN EN INWERKINGTREDING

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1 EXTERNE VEILIGHEID

1. De WBDBO tussen de brandveiligheidskast voor opslag van hardingszout en een andere ruimte moet ten minste 60 min bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken in deze constructie mogen geen afbreuk doen aan de vereiste WBDBO.
2. Buiten de brandveiligheidskast voor opslag van hardingszout moet een gecertificeerde brandmeldinstallatie aanwezig zijn overeenkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post.

OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Projectbeschrijving

Op 24 mei 2019 is aan VDL Weweler B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de toegestane hoeveelheid hardingszout in een PGS 15-kast van 2.500 kg naar 4.000 kg. Dit besluit betreft Ecofactorij 10 te Apeldoorn. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer W.Z18.110561.02.

Op 12 juli 2019 hebben wij van VDL Weweler B.V. bericht ontvangen dat de voorschriften in deze vergunning niet goed aansluiten bij de situatie zoals die bij VDL Weweler B.V. van toepassing is. Naar aanleiding van dit bericht en een herzien advies van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland besluiten wij de voorschriften van deze omgevingsvergunning te wijzigen.

1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wabo, oprichting	5 augustus 2013	W12/005401	Een productielijn voor het vervaardigen van veersystemen voor vrachtauto's door het warmwalsen van verenstaal, het op maat knippen van verenstaal, het vormgeven, afharderen, stralen en lakken van veerbladen; een assemblageafdeling voor complete veersystemen.
Omgevingsvergunning Wabo, verandering	22 april 2014	W14/0077822	Uitbreiden van het aantal zoutbaden binnen de inrichting
Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutrale verandering	28 februari 2017	W.Z16.100140.02	Het realiseren van een spuitcabine
Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutrale verandering	17 augustus 2017	W.Z17.102798.02	Uitbreiding productiehal 3
Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutrale verandering	11 september 2018	W.Z18.107143.01	Vervangen van een bestaande stikstoftank
Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutrale verandering	7 februari 2019	W.Z19.100026.01	Wijzigen van de toegestane hoeveelheid gasflessen.

1.3. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorieën zijn onder meer van toepassing: categorie 4.1, 12.1 en 12.3.f van het Bor. Op grond van categorie 12.3.f van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit. Daarnaast betreft het een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Om die reden is sprake van een vergunningplichtige inrichting, volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1.

1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid onder a van het Bor.

1.5. Procedure

De omgevingsvergunning van 24 mei 2019 (kenmerk W.Z18.110561.02 is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop en op artikel 3.15, derde lid, van de Wabo dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met deze reguliere voorbereidingsprocedure.

1.6. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij advies gevraagd aan de volgende instanties/bestuursorganen:

- Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG).

Op 17 en 25 juli 2019 hebben wij een advies ontvangen van de VNOG. Wij behandelen dit advies in hoofdstuk 2.2..

2. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1. Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 2.31. tweede lid, onder b van de Wabo kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen.

2.2. Toetsing

Algemeen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van VDL Weweler B.V. is de PGS-richtlijn 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0, september 2016 (verder: PGS15:2016) relevant.

Beoordeling

Op 24 mei 2019 is aan VDL Weweler B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de toegestane hoeveelheid hardingszout in een PGS 15-kast van 2.500 naar 4.000 kg. De vergunde verhoging van de opslaghoeveelheid betekent dat wordt afgeweken van de gestelde maximale opslaghoeveelheid in de PGS 15:2016. In de omgevingsvergunning zijn daarom voorschriften opgenomen om te waarborgen dat een veiligheidsniveau wordt bereikt dat gelijkwaardig is aan de situatie waarbij niet wordt afgeweken van de PGS 15:2016. Deze voorschriften betreffen het aanbrengen van een snelle rookdetectie met een doormelding naar een alarmcentrale en het, indien nodig, hierop aanpassen van het bestaande Programma van Eisen (PVE).

Op 12 juli 2019 hebben wij van VDL Weweler B.V. een bericht ontvangen dat de voorschriften in deze vergunning niet goed aansluiten bij de situatie zoals die bij VDL Weweler van toepassing is. Naar aanleiding van dit bericht hebben wij opnieuw om advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. Op 17 en 25 juli 2019 hebben wij een advies ontvangen. Uit het advies blijkt dat, aangezien het hardingszout alleen brandbevorderend is en niet brandbaar, een branddetectie in de PGS-15 opslagkast niet noodzakelijk is. In het herziene advies stelt de Veiligheidsregio dat de opslaghoeveelheid verhoogd kan worden mits de opslagkast een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) heeft van minimaal 60 minuten van binnen naar buiten en buiten naar binnen en mits er een goede branddetectie aanwezig is in de ruimte waar de kast staat.

Op 25 juli 2019 heeft VDL Weweler gegevens aangeleverd waaruit blijkt dat de opslagkast voldoet aan de door de Veiligheidsregio gevraagde WBDBO.

Gezien het bovenstaande besluiten wij de gestelde voorschriften in het besluit van 24 mei 2019 aan te passen. In plaats hiervan nemen wij in dit besluit als voorwaarde op dat buiten de opslagkast een gecertificeerde brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn overeenkomstig de NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post. Daarnaast leggen wij in een voorschrift vast dat de WBDBO tussen de opslagkast en een andere ruimte ten minste 60 minuten moet bedragen.

2.3. Conclusie

De voorschriften van de omgevingsvergunning die op 24 mei 2019 is verleend aan VDL Weweler B.V. voor het verhogen van de toegestane hoeveelheid hardingszout in een PGS 15-kast worden ambtshalve vervangen door voorschrift 1 en 2, zoals opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.