

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting**De veranderingen van de inrichting heeft betrekking op:**

Voor Gebr. Beijer B.V. is het wenselijk om de aanwezige machines welke op de locaties actief zijn te voorzien van brandstof (diesel) en adblue. Het is dan ook de bedoeling om een dubbelwandige dieseltank van 5.000 ltr en ad blue IBC van 1.000 ltr te plaatsen bij de overkapte wasplaats van Zuidergracht 62 te Soest;

Deze verandering van leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Het kleinschalig tanken is een ondergeschikte activiteit aan de reeds vergunde activiteiten van Gebr. Beijer B.V.. Het tanken van de machines zal aansluitend aan het wassen van de machines plaatsvinden. De aanwezige machines welke actief zijn op de locaties zullen alleen worden voorzien van brandstof/adblue waardoor er niet meer dan 25.000 ltr per jaar zal worden getankt. De vrachtwagens tanken elders.

Bodem

De verandering brengt geen extra nadelige gevolgen met zich mee voor de bodem. Aangezien er niet meer dan 25.000 ltr wordt getankt (kleinschalig tanken) is een vloeistofkerende vloer toereikend conform de geldende wet- en regelgeving. Echter aangezien Gebr. Beijer B.V. beschikt over een overkapte wasplaats met een vloeistofdichte vloer inclusief zuivering technische voorzieningen is men voornemens om de dubbelwandige dieseltank inclusief adblue bij de wasplaats te plaatsen hetgeen milieutechnische een verbetering is ten opzichte van de voorgeschreven de wet- en regelgeving. Hierdoor is er meer dan voldoende waarborging ten opzichte van de bodem. Zie bijlage NRB-analyse.

Geluid

Het aantal transportbewegingen ten behoeve van het kleinschalig tanken neemt niet toe. Conform de afgeven vergunningen wordt er dagelijks gebruik gemaakt van de wasplaats. De van brandstof te voorziene machines worden reeds wekelijks gewassen op de wasplaats. De betreffende machines zullen na hun wasbeurt worden voorzien van brandstof. Hierdoor vindt er geen toename van het aantal transport bewegingen plaats en dus ook geen nadelige gevolgen voor het milieu op het gebied van geluid. Het bevoorraden van de dieseltank zal maximaal 6-7 keer per jaar plaats vinden aangezien de tank nooit helemaal leeg mag zijn voor dat deze weer gevuld wordt hetgeen verwaarloosbaar is ten opzichte van het aantal vergunde transportbewegingen.

Lucht

Het voorzien van de machines van brandstof zorgt niet voor extra nadelige gevolgen naar de lucht. De betreffende machines zijn niet in bedrijf tijdens het tanken van brandstof. De 6-7 leveringen van brandstof over het jaar heen zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de vergunde situatie en zullen naar verwachting geen nadelige gevolgen op leveren.

Geur

Het voorzien van de machines van brandstof is niet geurrelevant.

Afvalwater

Het lozen van afvalwater tijdens het afleveren van brandstof aan de betreffende machines is niet aan de orde. Het tanken vindt plaats onder een overkapping.

Energie

Voor het afleveren van brandstof is elektriciteit nodig. Echter aangezien er wekelijks maar een paar keer zal worden getankt is het energie verbruik nihil.

Afvalstoffen

Bij het afleveren van brandstof aan de betreffende machine komen geen afvalstoffen vrij. Dit onderdeel is dan ook niet relevant.

Externe veiligheid

Het tanken van minder dan 25.000 ltr valt onder de categorie kleinschalig tanken. Voor het kleinschalig tanken van diesel zijn de externe veiligheidsrisico's zo klein, dat hiervoor vanuit externe veiligheid geen regels gelden.

Milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is niet verplicht.

Het milieueffectrapport is niet van toepassing op de inrichting gezien de hoofdactiviteiten op de inrichting niet veranderen. Het tanken is een ondergeschikte activiteit welke aansluitend aan het wassen van de machines plaats vindt.

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

De veranderingen het plaatsen en in gebruik nemen van een dubbelwandige dieseltank en ad bleu bij de overkapte wasplaats van Zuidergracht 62 leidt niet tot een andere inrichting. De activiteiten, voorzieningen en totaal opslag en jaar capaciteiten van de inrichting blijven onveranderd, waardoor de inrichting onveranderd blijft ten opzichte van de vergunde situatie.