Zie voor aansluiting tekening 1633.04 blad 03

Zie voor aansluiting tekening 1633.03 blad 02

Slotlaan

Voorstraat

Overmeerseweg

Dammerweg

Bijhstraat

Locatie tijdelijk depot

Wp: +1.35

Uitstroombak 8

Put voorzien van sparing t.b.v. Beton 300/450

Aansluiten op bestaand rioolPVC 315

Aansluiten op bestaand rioolPVC 200

Maken aansluiting op bestaande put passend voor PVC 400 incl dichtzetten sparing

BOB ONBEKEND

Principe trace persleiding HDPE 200

Principe trace persleiding HDPE 160

Beton 400

Beton 300 handhaven

Beton 300/450 handhaven

Beton 500 dwarsrol

Rioolaansluitingen opnieuw op bestaande put

Kolkleidingen PVC 125 tenzij anders op tekening vermeld
Huisaansluitingen PVC 125 tenzij anders op tekening vermeld

Handmatig grondwerk toepassen, t.p.v. aanwezige wortels van te handhaven bomen en/of kabels en leidingen, i.o.m. de directie.

De locatie van de aan te brengen huisaansluitingen is indicatief. De exacte locatie dient in overleg met de directie te worden bepaald. ivm eventuele aanwezigheid van boomwortels en/of kabels en leidingen

GEMEENTE WIJDEMEREN

AFDELING:	: Beheer Openbare Ruimte	Gewijzigd : --	
PROJECT	: Herinrichting Voorstraat en Dammerweg, incl. aanleg persriool	a -- / b -- / c -- / d -- / e --	f -- / g -- / h -- / i -- / j --
ONDERDEEL	: Riolering maken		
getekend	: M. Schurink	formaat	: A0 - 841 x 1260
datum	: XX-03-2017	opmerking	: -
schaal	: 1: 200	bestek / blad	: blad 1 van 3
TEK.NR.	: 1633.04		

Postbus 190
8230 AD Lelystad
Telefoon 14 0320
Telefax 036-6559599

Info@wijdemeren.nl
www.wijdemeren.nl
Bezoekadres:
Rading 1 Lelystad

X:\WIJDEMEREN\Bestek\2017\1633\TEKENING\1633_04_blad01.dwg
Wed Mar 01 08:55: