NTL: 2x VM 4x150AL-4x150AL
Gr 01IC10
Gr 01IC11
Zie hiervoor Case 169470
vervangen Station Herenweg 1

NTL: 2x 4x150AL

NTL: 2x 4x150AL

NTL 2x EM 4x150AL

3 025 579 (1033)
KUDELSTAART
HERENWEG 1

Laagspanningskabel 4x150AL =
Mantelbuis PE 110 (SDR11)=

Herenweg Kudelstaart Case 169469
d.d. 16-6-2017
Alle huisaansluitingen + OV overzetten op
nieuwe kabel 4x150AL Gr 01IC10
Gr 01IC11 = voor nieuwbouw
Het tracé betreft een open ontgraving
de diepte mantelbuizen 0,70 m onder maaiveld
(zie ook mantelbuizen i.v.m. inriten)

Liander onderdeel van alliander
Electra LS
Ton Koch
Afdrukdatum: 19/06/2017
Schaal: 1:500 Formaat: A1
Coördinaat linkeronderhoek: (110.236,471.792)
Coördinaat rechterbovenhoek (110.646,472.072)