Materiaal overgang
PVCs v-> PE100

Lasverloop
Ø160PE100 SDR 17,6 ->
Ø160PE100 SDR 11

Best: G160.0PVCsv/41.00 100_MBAR
NTL: G160.0PE 100/17.60 100_mbar
UTN: G160.0PVCsv/41.00 100_mbar

T-stuk Ø160PE SDR 17,6

Materiaal overgang
PVCs v-> PE100

NTL: G160PE100/11 100_mbar Gest.bor
Best: G160.0PVCsv/41.00 100_MBAR
NTL: G160.0PE 100/17.60 100_mbar
UTN: G160.0PVCsv/41.00 100_mbar

Gestuurde boring Ø 160PE100 SDR11
Tekening nr. B172053.CB01
Zie ook PLAN_01_02_Gestuurde Boring

EK Ø110PE

EK Ø110PE

NTL: G110PE100/11 100_mbar

NTL: G110.0PE 100/11.00 100_mbar

Verloop 160->110PE
MMB160PE
Verloop 160->110PE

NTL: G160.0PE 100/17.60 100_mbar

NTL: G160.0PE 100/17.60 100_mbar Gest.bor

Nijverheidslaan

Nesland

Lange Muiderweg

Vecht



Verklaring Gas

- 0,03 Bar Leiding
- 0,1 Bar Leiding
- 0,2 Bar Leiding
- 0,3 Bar Leiding
- 1 Bar Leiding
- 2 Bar Leiding
- 3 Bar Leiding
- 4 Bar Leiding
- 8 Bar Leiding
- KB Meetdraad
- Mantelbuis
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TRL Te Relinen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- Afsluiter
- Eindkap
- Afblaas
- Kruisstuk
- T-Stuk
- Isolatiestuk
- Verloop
- Gelijkrichterkast
- Materiaalovergang
- Sifon
- Isolatieflens
- Flensstuk
- Gronddek
- Electrolasmof
- Flens verbinding
- Kwelscherm
- Reparatiestuk
- Stoppeling
- Voorziening
- Verlengde U2 Koppeling
- Anode
- Hoge Druk Aansluitset
- KB Meetpunt
- KB Installatie
- Hogedruk Aansluitset
- District Overslag Station
- Station

Lange Muiderweg Muiden
Uitbreiding LDGas - net

Beheerkaart :	
Datum :	8-9-2017
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1: 500
Discipline :	LD Gas
Blad nr:	1
Formaat:	A1
CS nr:	3063518
Regio:	IPR
Case nr:	137706

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Muiden		
Get. : J.v.B.	Datum: 8-9-2017	
Wijz. A :	Datum:	Par.:
Wijz. B :	Datum:	Par.:
Wijz. C :	Datum:	Par.:
Engineer : Zonneveld, Jan	Tel. nr : 06-46170249	