Bestaande gestuurde boring Ø 160PE100 SDR11
Tekening nr. 16909020-VSO1

EK Ø110PE

NTL: G160PE 100/11.00 100__mbar

NTL: G110.0PE 100/11.00 100__mbar

Best: G160.0PE 100/17.60 100__mbar

NTL: G110PE100/11 100__mbar

Asfalt zagen

Lange Muiderweg

Nijverheidslaan

Nesland

Vecht

WEESP
Nijverheidslaan
NYVERHEIDSLAAN-44
105513WSP-03-MSI

- AANSLUITKAST GAS (60 x 30cm) DOOR EIGENAAR WOONARK
- BESTAANDE MANTEL T.B.V. AANSLUITINGEN WOONARKEN
- ASFALT ZAGEN + INBLOKKEN
- AANSLUITING WOONARK

Zie blad 2



Verklaring Gas

- 0,03 Bar Leiding
- 0,1 Bar Leiding
- 0,2 Bar Leiding
- 0,3 Bar Leiding
- 1 Bar Leiding
- 2 Bar Leiding
- 3 Bar Leiding
- 4 Bar Leiding
- 8 Bar Leiding
- KB Mantbuis
- Mantelbuis

BBS Buitenbedrijf te stellen
NTL Nieuw te leggen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te vervangen
NTV Na te verleggen
TRL Te Relinnen
TVL Te Verlaten
BBS In bedrijf te stellen

- Afsluiter
- Eindkap
- Afblaas
- Kruisstuk
- T-Stuk
- Isolatiestuk
- Verloop
- Gelijkrichterkast
- Materiaalovergang
- Sifon

- Isolatieflens
- Flensstuk
- Gronddek
- Electrolasmof
- Flens verbinding
- Keerbescherm
- Reparatiestuk
- Stoppeling
- Voorziening
- Verlengde U2 Koppeling

- Anode
- Hoge Druk Aansluitset
- KB Meetpunt
- KB Installatie
- Hogedruk Aansluitset
- District Overslag Station
- Station

Lange Muiderweg Muiden
Uitbreiding LDGas - net

Beheerkaart :
Datum : 17-11-2017
Status : Voorbereiding
Schaal : 1: 500
Discipline : LD Gas
Blad nr: 1 / 6 Formaat: A0

Liander
onderdeel van eLiander

Gemeente: Muiden
Get. : J.v.B. Datum: 1-2-2016
Wijz. A : Aanpassing aanlsuiting woonark Datum: 12-06-2017 Par: J.v.B
Wijz. B : Aanpassing aanlsuiting woonark + nummers Datum: 10-11-2017 Par: J.v.B
Wijz. C : Aanpassing aanlsuiting woonark + verwijderen hoonbehuizen Datum: 17-11-2017 Par: J.v.B
Engineer : Zonneveld, Jan Tel. nr : 06-46170249

CS nr: 3063518
Regio: IPR
Case nr: 137706