Vervolg zie blad 1/4

TVV150GY door 160PVC_SV

TVV150GY door 160PVC_SV

UTN 150GY Bd

Verloop110x63

Aanbouw aan 63PVC_SV bestaand.
By-pass gebruiken!

MMB160x110x160

UTN 150GY Bd

TVV150GY door 160PVC_SV

Verloop 160x110

Koppeling M-S 104-132x110 #MJ3080+

Te controleren bekleding en bandage van 114,3St.
Indien noodzakelijk bestaande gasvoerende buis 114,3St vervangen door NTL 114,3St x PE.
Handhaven bestaande mantelbuis 160PVC_SV onder brugdek, zie foto's.

Koppeling M-S 104-132x110 #MJ3080+

Verloop 160x110

UTN 150GY Bd

TVV150GY door 160PVC_SV

UTN 150GY Bd

Vervolg zie blad 3/4

Zuidereinde

Emmaweg

Schuif 50 GGG Flens R 11 AVK PN 16

24874 GeenOpb/GeenPo

24871

24872

24873

24876

51613

51614

49167 GeenOpb/GeenPo

4376 LSD-40-6Rart/rood

Verklaring Gas

Lage druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
Hoge druk (NTL/TVV/IBS/TRL)
Mantelbuis/Boring/ zinker/persing
HD/LD UTN/TVL/BBS
Telecom

BBS Buitenbedrijf te stellen
NTL Nieuw te leggen
UTN Uit te nemen
TVV Te vervangen
TRL Te Relinen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen

Afsluiter
Eindkap
Afblaas
Kruisstuk
T-Stuk
Isolatiestuk
Verloop
Gelijkrichterkast
Materiaalovergang
Sifon

Isolatieflens
Flensstuk
Gronddek
Electrolasmof
Flens verbinding
Kwelscherm
Reparatiestuk
Stoppeling
Voorziening
Verlengde U2 Koppeling

Anode
Hoge Druk Aansluitset
KB Meetpunt
KB Installatie
Hogedruk Aansluitset
District Overslag Station
Station

Case 199208
CS -order 3099492
PE order .....
Plantekening 199208 blad 2/4
TGP WVW Zuidereinde 's-Graveland VERV LT6G (Verv. GGY)
Getek: 27-11-2018
Wijziging: 18-12-2018 Brugleiding bij Zuidereinde 88 handhaven/ vervangen indien nodig.

Definitief

Akkoord Engineer: Martin van 't Klooster

Liander onderdeel van alliander

Gas LD;HD
Schaal: 1:500 Formaat: A1
Afdrukdatum: 01/11/2018

Martin van 't Klooster
Coördinaat linkeronderhoek: (136.725,471.520)
Coördinaat rechterbovenhoek: (137.012,471.923)