

From: Jeroen Bos <J.Bos@btz.nl>
Sent on: donderdag 11 oktober 2018 13:31:11
To: Wester, Hugo <hugo.wester@waternet.nl>
Subject: RE: melding aanvullen, grondwateronttrekking Sarphatiestraat 24 en 26 in Amsterdam, zaaknummer WN2018-007112
Attachments: WE-00-01 Soutterain wijz. B 24-10-17.pdf (158.67 KB), Pompput en details.pdf (119.41 KB)



B.T.Z.

BV Aannemingsbedrijf B.T.Z.
Damsluisweg 79
1332 EB Almere
T (036) 5318811
E info@btz.nl

www.btz.nl

Jeroen Bos

Beste heer Wester,

Ik heb mijn reactie voor de duidelijkheid maar even in **rood** achter uw vragen gezet.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Bos

BV Aannemingsbedrijf BTZ

M: 0653213537

Website: www.btz.nl

KvK 39076645

Van: Wester, Hugo <hugo.wester@waternet.nl>

Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:52

Aan: Jeroen Bos <J.Bos@btz.nl>

Onderwerp: melding aanvullen, grondwateronttrekking Sarphatiestraat 24 en 26 in Amsterdam, zaaknummer WN2018-007112

Beste heer Bos,

Ik heb uw melding voor het onttrekken van grondwater i.v.m. funderingsherstel en het verdiepen van een kelder ter hoogte van Sarphatiestraat 24 en 26 in Amsterdam, zaaknummer WN2018-007112, op 24 september 2018 ontvangen.

Uit mijn beoordeling blijkt dat de melding niet voldoet aan de indieningsvereisten van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Ik verzoek u om de volgende gegevens aan de melding toe te voegen:

- beschrijving hoe de onttrekking wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan de volgende punten: wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van damwanden, diepte en omvang van ontgraving, hoe wordt het grondwater weggepompt;

- De onttrekking wordt uitgevoerd middels horizontale drains in een zandpakket direct onder de nieuw te maken vloer.
 - De ontgraving vindt plaats binnen de bestaande fundering en blijft boven de bestaande houten funderingspalen. De bestaande muren en fundering fungeert hierbij dus als kuip. Een damwand scherm is niet voorzien.
 - De bovenkant van de bestaande vloer ligt op 10cm +NAP, de vloer heeft een dikte van 25 tot 60 cm (door gemetselde togen). De grondwaterstand staat gemiddeld 50 – 60 cm onder bovenkant bestaande vloer (40-50cm –NAP).
 - We moeten de vloer verwijderen en de grond verlagen tot ca 75 cm-NAP hierop brengen we dan een zandlaag aan met horizontale drainage. Alleen ter plaatse van de pompput gaan we dieper (75 cm) maar gezien de beperkte afmetingen omvang kunnen we deze plaatselijk bemalen.
- tekening van de te bouwen kelder;
- Ziet u hiervoor de bijlagen. De tekeningen zijn conform de bouwvergunning
- beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken. Denk hierbij vooral aan paalrot en zetting bij naast gelegen panden.
- Doordat we boven de bestaande fundering blijven vallen de palen van het pand niet droog. De palen van de naastgelegen panden zullen mijn inziens ook geen droogstand ondervinden, omdat we zo als aangegeven alleen binnen de muren van “ons” pand de grondwaterstand verlagen. Daarnaast begint op de ontgravingsgrens een veenlaag die slecht water doorlaat. Ten slotte zal de bemaling zo kort mogelijk plaatsvinden (56 dagen is gepland)

U heeft uiterlijk tot maandag 15 oktober om de aanvullende gegevens te mailen naar hugo.wester@waternet.nl.

Met vriendelijke groet,

Hugo Wester
Medewerker Vergunningen
Waternet, Afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 94370,
1090 GJ Amsterdam
mob: 06 12356067



bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7,
1096 AC Amsterdam

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message.