TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK EEN 1039

OS.BW AA240ALKK 1039
OS.BW AA240ALKK 1046
KOMEN DOOD

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK EEN 1046

TE PERSEN
2 BUIZEN 159St.
LENGTE CA. 5m

OS.BW veld140L T1643

SNIJDEN OS.BW AA240ALKK 1039
EN MAKEN 20kV-LAS MET
OS.BW AA240ALKK EEN 1039

SNIJDEN OS.BW AA240ALKK 1046
EN MAKEN 20kV-LAS MET
OS.BW AA240ALKK EEN 1046

T426A OS.BW veld125R

T584 INST281399

Locatie mof in werk te bepalen

SNIJDEN SM AA150AL
EN MAKEN 20kV-LAS MET
T584 AA240ALKK V281399

PEN HALFWEG 3X95 10.000V ADAM
KOMT DOOD

TE LEGGEN
T584 AA240ALKK V281399

PEN HALFWEG 3X95 10.000V ADAM
KOMT DOOD

TE LEGGEN
1 BUIS 160PVC
LENGTE CA. 5m

TE MAKEN BOOGZINKER
1 BUIS PE100SDR17.6 125PE
LENGTE CA. 17m

SNIJDEN INST281399 AA95 T620
EN MAKEN 20kV-LAS MET
T584 AA240ALKK V281399

T584

I281399

SNIJDEN OS SM119 AA150AL V344622
EN MAKEN 20kV-LAS MET
OS.SM AA240ALKK V344622

INST344622 OS.SM veld 119

TE PERSEN
1 BUIS 114.3St.
LENGTE CA. 15m

TE LEGGEN
OS.SM AA240ALKK V344622

AA3X95 323
KOMT DOOD

TE PERSEN
2 BUIZEN 159St.
LENGTE CA. 15m

TE PERSEN
1 BUIS 114.3St.
LENGTE CA. 15m

TE PERSEN
1 BUIS 114.3St.
LENGTE CA. 15m

TE LEGGEN
T452 AA240ALKK V800926

OS SM119 AA150AL V344622
KOMT DOOD

SNIJDEN OS SM119 AA150AL V344622
EN MAKEN 20kV-LAS MET
OS.SM AA240ALKK V344622

INST809926 T452

INST344622 OS.SM veld 119

SNIJDEN AA3X95 323
EN MAKEN 20kV-LAS MET
T452 AA240ALKK V800926

INST800926 T452

I19137A

SNIJDEN INST322965 AA95 T452
EN MAKEN 20kV-LAS MET
T452 AA240ALKK V800926

WIJZ. E

LEGGEN MS-KABEL
HAARLEMMERWEG

17.138062

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: AMSTERDAM	
Got.: Kock, Richard	Datum: 10-5-2017
	Datum: 25-11-2017 Par.: WIJZ.
	Datum: 29-11-2017 Par.: WIJZ.
	Datum: 8-12-2017 Par.: div.
Engineer: Can. Süleyman	Tel. nr.: 06-29625079

Bekeerkaart:	FIC, FFIC, 3D, 4C
Datum:	27-11-2017
Status:	In uitvoering
Schaal:	1:500
Discipline:	HK/V
Blad nr.:	2/3
Formaat:	A0
GS nr.:	3075708
Regio:	IPZ
Case nr.:	159496