



Sturm B.V.  
t.a.v. de heer F. Clemens  
Sluispolderweg 3  
1505 HJ Zaandam

**Datum**  
26 juli 2018

**Behandelaar**  
R.M. de Vlieger  
matthijs.de.vlieger@waternet.nl

**Doorkiesnummer**  
06-51552892

**Uw kenmerk**

**Zaaknummer**  
WN2018-004701

**Onderwerp**  
Besluit op vormvrije mer-beoordeling

Geachte heer Clemens,

Op 13 juni 2018 ontvingen wij van uw gemachtigde Mos Grondwatertechniek B.V., namens u een m.e.r.-aanmeldingsnotitie voor een eventuele m.e.r.-beoordelingsplicht. Die notitie is opgesteld naar aanleiding van het voornemen om een watervergunning aan te vragen voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater tijdens de bouw van een kelder ter hoogte van Straat van Messina 10 in Amstelveen. De behandeling van de notitie is vastgelegd in ons vergunningensysteem met zaaknummer WN2018-004701.

#### **Besluit**

Op grond van artikel 7.2, vierde lid van de Wet milieubeheer besluiten wij dat voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater met een debiet van maximaal 270 m<sup>3</sup> per uur en 600.000 m<sup>3</sup> per jaar voor een watervergunning, zoals bedoeld in artikel 6.5 lid b de Waterwet, op de locatie Straat van Messina 10 in Amstelveen, **geen m.e.r.-beoordeling en daarmee geen MER hoeft te worden opgesteld**. Gezien de te verwachten effecten en mitigerende maatregelen zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

#### **Juridische achtergrond**

Het onttrekken en aanvullen van grondwater valt onder de activiteit in categorie D 15.2 “*De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater*” van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een hoeveelheid water van meer dan 1,5 miljoen m<sup>3</sup> per jaar is een m.e.r.-beoordeling nodig. De jaarlijks opgepompte hoeveelheid grondwater voor deze activiteit is lager dan die grenswaarde, namelijk maximaal 540.000 m<sup>3</sup> per jaar. Voor activiteiten die onder de grenswaarde vallen is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

Als uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn moet er een reguliere m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. Het resultaat van deze beoordeling kan leiden tot het opstellen van een MER (Milieueffectrapportage). Het bevoegd gezag neemt hier op grond van artikel 7.2 en 7.17 van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 2 van het Besluit-m.e.r. een beslissing over, ter voorbereiding van het besluit op de vergunningaanvraag. Bij deze beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met:

- Besluit milieueffectrapportage;
- Wet milieubeheer;

- Richtlijn 2011/92/EU (EU M.E.R.–richtlijn) (geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving).

**Datum**  
26 juli 2018

**Zaaknummer**  
WN2018-004701

**Pagina**  
2 van 3

Het bevoegde gezag is in dit geval waterschap AGV met als uitvoerende instantie Stichting Waternet. Bij het beoordelen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (aanmeldnotitie) houdt AGV alleen rekening met de gevolgen die voortkomen uit de activiteiten waarvoor het bevoegd gezag is, namelijk het onttrekken en retourbemalen van grondwater.

### **Overwegingen**

De potentiële effecten als gevolg van het onttrekken van grondwater door spanningsbemaling worden gemitigeerd door het retourbemalen van 100% van het onttrokken grondwater. De verlaging van de freatische grondwaterstand is beperkt vanwege de beperkte bemalingsduur en de slechte doorlatendheid van de deklaag.

In de MER-aanmeldnotitie worden zettingen als effect op de nabijgelegen panden en infrastructuur geïdentificeerd. Op basis van een beschouwing van de potentiële effecten wordt geconcludeerd dat de verwachte effecten van de zetting acceptabel zijn en niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving leiden. Via monitoring en de retourbemaling worden de mogelijke gevolgen van onverwachte grondwaterstanden gemitigeerd.

Binnen het beïnvloedingsgebied van de grondwateronttrekking bevindt zich een grondwaterverontreiniging. Door de onttrekking zal de vlek zich tegen de natuurlijke stroomrichting in verplaatsen. Hierdoor zou de vlek zich effectief niet verplaatsen in 2018. Het effect is dus verwaarloosbaar.

Voor de effecten op WKO's is gekeken naar het dichtstbijzijnde WKO-systeem. Naar verwachting zal de verplaatsing geen negatief effect hebben op de werking van het WKO systeem.

Door de spanningsbemalingen wordt bij de waterkeringen binnen het invloedgebied geen maaiveld daling verwacht.

Het effect op het watersysteem van Amstelveen is niet significant en is beheersbaar met de aanwezige waterinfrastructuur.

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis de aangeleverde aanmeldnotitie (kenmerk DMS2018-0026435) en het bemalingsadvies (kenmerk DMS2018-0031833). Hierbij is getoetst aan de hiervoor genoemde wet- en regelgeving. Op basis van de plaats, de kenmerken en potentiële effecten van de voorgenomen activiteiten zijn wij van oordeel dat de voorgenomen activiteit niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die een m.e.r.-procedure rechtvaardigt. De effecten van de activiteit zijn naar verwachting beperkt, omdat er mitigerende maatregelen worden uitgevoerd en een monitoringsplan wordt opgevolgd. De effecten worden voldoende beschreven om een beslissing te nemen op de aanvraag voor de watervergunning.

**Bekendmaking**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager van de vergunning. Afschriften worden verzonden aan:

- Mos Grondwatertechniek B.V., Haarlemmerstraatweg 149B, 1165MK Halfweg;  
t.a.v. de heer Bakker

**Datum**

26 juli 2018

**Zaaknummer**

WN2018-004701

**Pagina**

3 van 3

**Rechtsbescherming**

Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft, omdat dit een voorbereidingsbeslissing als bedoeld in artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht betreft. Eventuele zienswijzen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen in het kader van de vergunningsprocedure worden ingebracht bij de terinzagelegging van de beschikking op de aanvraag.

**Meer informatie**

Hebt u vragen naar aanleiding van dit besluit? Neem dan contact op met R.M. de Vlieger, telefoon 06-51552892. Als u daarbij ons zaaknummer WN2018-004701 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen