



Stedin Netten B.V.

Rijksstraatweg 111 in Baambrugge

Datum

3 januari 2018

Kenmerk

WN2017-004829

Wijzigingsvergunning

voor het het leggen van kabels bij Rijksstraatweg 111 in Baambrugge.

Uw kenmerk / uw projectcode:

- ADI/126702/158653

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Overwegingen	5
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2017</i>	5
2.2 Gevolgde procedure	5
3 Mededelingen	6
3.1 Bezwaar?	6
3.2 Contact?	6
4 Bijlage 1: Voorschriften	7
4.1 Algemeen	7
4.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7

Samenvatting

Op 10 augustus 2017 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Stedin Netbeheer BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam, namens Stedin Netten BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam.

Op 18 december 2017 ontvingen wij een aanvraag van Stedin Netbeheer BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam, namens Stedin Netten BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet [hoofdstuk 6]). De wijziging heeft betrekking op het tracé van de te leggen kabels. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier met kenmerk DMS2017-0025136;
- machtigingsbrief met kenmerk DMS2017-0025137;
- tracétekening 201710-0000-629 met kenmerk DMS2017-0025139;
- tracétekening 201710-0000-639 met kenmerk DMS2017-0025141.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2017-004829.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende vergunning aan Stedin Netten BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam, met ons kenmerk W-17.01688 van 10 augustus 2017, als volgt te wijzigen.
 - De volgende tekeningen te laten vervallen:
 - tekening 50115280 met kenmerk 17.101807;
 - tekening 201704-0000-287 met kenmerk 17.108347.
 - De volgende tekeningen aan de vergunning toe te voegen:
 - tekening 201710-0000-629 met kenmerk DMS2017-0025139;
 - tekening 201710-0000-639 met kenmerk DMS2017-0025141.
 - De volgende voorschriften toe te voegen:
 - Na het doorvoeren of rooien van kabels in/uit de mantelbuizen moeten alle mantelbuizen blijvend waterdicht worden afgesloten;
 - Als tijdens het leggen van de boogzinkers problemen ontstaan waardoor op-nieuw moet worden geboord, mag dat pas als afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht. De gehele lijst van voorschriften zijn toegevoegd als bijlage van deze vergunning (bijlage 1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2017 en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift van deze vergunning gestuurd naar:

- Stedin Netbeheer BV, Postbus 49, 3000 AA, Rotterdam.

2 Overwegingen

2.1 Op grond van de *Keur AGV 2017*

De overwegingen uit vergunning met kenmerk W-17.01688 op basis van de *Keur AGV 2011* blijven onveranderd van kracht. De beleidsregel 1 uit hoofdstuk 6 en beleidsregels 1 en 5 uit hoofdstuk 8 uit de *Keur AGV 2017* zijn getoetst. De wijzigingsvergunning kan dus worden verleend, omdat uit de toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

2.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3 Mededelingen

3.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

3.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2017-004829:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

4 Bijlage 1: Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal vijf werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode WN2017-004829.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

4.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden terugggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabels worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
- 6.2 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 0,5 x 0,5 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de kabel.
- 6.3 Bij de te verwijderen kabel onder de Rijksstraatweg moet de mantelbuis worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 6.4 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.5 De kruising van de kabel met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.
- 6.6 Na het doorvoeren of rooien van kabels in/uit de mantelbuizen moeten alle mantelbuizen blijvend waterdicht worden afgesloten;
- 6.7 Als tijdens het leggen van de boogzinkers problemen ontstaan waardoor opnieuw moet worden geprobeerd de boogzinkers te leggen, mag dat pas als afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft.