NTL: AM 770071

NTL: VM 770071

NTL: VM 770080

NTV: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770077

OTL: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770077

NTL: VM 770077

A UTN: 3x95Cu+1x70Cu+2x10Cu+2x2.5 (GPLKh) 770080
Z UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770071

A NTL: 4x150 AL 770080
Z NTL: 4x150 AL 770071

3 025 701 DE FLUIT		
Veldwaarde	Zekeringswaarde	Groepsnummer
	125gFF	770071
	200gFF	770080
	160gFF	770073

A NTL: 4x150 AL 770080
Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770085
Z NTL: 4x150 AL 770071

Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770073

Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770076 word 770073

NTL: VM 770073

NTL: 4x150 AL 770073

NTL: VM 770073

LS Kast 770026 verwijderen
Kabels 770073 en 770076
aan elkaar verbinden d.m.v.
2x VM en stukje 4x150Al
LS 770076 word 770073



Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V=
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)
- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Nutsaansluiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

KL Amsterdamsestraatweg 3 Muiden REC LT6E (Verl. MS+LS)

Beheerkaart :	
Datum :	15-10-2019
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	E-LS

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Gooise Meren		Blad nr: 4/4	Formaat: A1
Get. : Koggel, Dennis	Datum: 21-10-2019	CS nr: 3118044	
Wijz. A :	Datum: Par.:	RegioRandmeren,Veluwe,G&V - IPR	
Wijz. B :	Datum: Par.:		
Wijz. C :	Datum: Par.:	Case nr: 227091	
Engineer : Koggel, Dennis	Tel. nr : 06-54933259		