TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
OS.BW AA240ALKK B/G/R 1051
MET OS.BW AA240ALKK 1051

Z - A
70Cu
OS.BW AA240ALKK BLAUW 1050
OS.BW AA240ALKK GEEL 1050
OS.BW AA240ALKK ROOD 1050 TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK BLAUW 1051
OS.BW AA240ALKK GEEL 1051
OS.BW AA240ALKK ROOD 1051
70Cu

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
OS.BW AA240ALKK B/G/R 1050
MET OS.BW AA240ALKK 1050

TE MAKEN BORING
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 8m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1051

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1050

TE LEGGEN KABELS
DOOR BEST. BUIZEN VOEREN

TE LEGGEN KABELS
DOOR BEST. BUIZEN VOEREN

TE LEGGEN KABELS
DOOR BEST. BUIZEN VOEREN

TE PERSEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 4m

Persing op max 60cm -mv

Minimaal 1mtr afstand houden tov bestaande persleiding.

Minimale afstand 1mtr aanhouden.

Minimaal 1mtr afstand houden tov bestaande leidingen

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 23m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1051

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 8m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 7m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 7m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 13m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 20m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1050

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 7m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 11m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1051

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1050

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 27m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 13m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 14m

TE LEGGEN
2 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 13m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1051

TE LEGGEN DOOR DERDEN
3 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 17m

TE MAKEN GESTUURDE BORING
3 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 65m

TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK 1050

TE PERSEN
3 BUIZEN 125St.
LENGTE CA. 24m

TE LEGGEN
3 BUIZEN 125PE
LENGTE CA. 24m

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
OS.BW AA240ALKK B/G/R 1050
MET OS.BW AA240ALKK 1050

Z - B
70Cu
OS.BW AA240ALKK BLAUW 1050
OS.BW AA240ALKK GEEL 1050
OS.BW AA240ALKK ROOD 1050 TE LEGGEN
OS.BW AA240ALKK BLAUW 1051
OS.BW AA240ALKK GEEL 1051
OS.BW AA240ALKK ROOD 1051
70Cu

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
OS.BW AA240ALKK B/G/R 1051
MET OS.BW AA240ALKK 1051

DOOR DERDEN TE PLAATSEN
TRAFO-STATION

CARASCOPLEIN 8
9 022 918

MANTELBUIZEN HALF OM HALF
AANBRENGEN, ZODAT DE TOEGANG
GEWAARBORGD BLIJFT.

Verklaring E & OV

- Aarde
- Mantelbuis
- LS 230V, 400V of 600V<=>
- LS<>OV of OV
- 3kV,.6kV, 10kV of 20kV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- 10kV bed, 50kV bad. of 150kV bed.
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- BBS In bedrijf te stellen
- TN Mof
- Eindafsluiting
- Loodkop
- Beschermmof
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Bestaande lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast
- Mof
- Aarde
- MS Station
- Gewarde beschermmof 2 OHM
- Gewarde mof 2 OHM
- Gewarde beschermmof
- Gewarde mof
- TN Aftak eindmof
- Aardbuis

LEGGEN MS-KABEL
THEEMSWEG / NARITAWEG

Liander
onderdeel van Alliander

Gemeente: AMSTERDAM
Get. : WLR Datum: 16-7-2019
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Jacobs, Dorus Tel. nr : 06-52481137

Bekeerkaart :	
Datum	: 17-07-2019
Status	: In uitvoering
Schaal	: 1:500
Discipline	: 10kV
Blad nr:	1/1 Format: A0
CS nr:	3098798
Regio:	IPZ
Case nr:	0198164