



Vergunninghouder

Gemeente Amsterdam

Datum

14 mei 2019

Kenmerk

AMSAM349

Zaaknummer

WN2019-002434

Wijziging Watervergunning

Ambtshalve wijziging van de watervergunning met kenmerk 2005.211962, d.d. 19 september 2005, aanpassen van de lozingsnorm voor chloride tijdens de onderhoudsfase van de WKO- installatie op de locatie Stadhuis & Muziektheater (Stopera) aan de Amstel 1 te Amsterdam.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Aanleiding	6

Samenvatting

Op 19 september 2005 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, thans Waterwet) naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE te Amsterdam (vergunning met kenmerk 2005.211962/AMSAM349). De vergunning heeft betrekking op het lozen van koelwater en bedrijfsafvalwater in het oppervlaktewater van de Zwanenburgwal en de Amstel te Amsterdam en hemelwater in het hemelwaterriool van de gemeente Amsterdam.

Namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) hebben wij besloten om deze vergunning ambtshalve te wijzigen. De gestelde norm aan chloride in het spuiwater uit de koude-/warmtebron afvalwater afkomstig tijdens de onderhoudsfase van uw WKO-installatie, gelegen aan de Amstel 1 te Amsterdam, wordt gewijzigd van 6.500 mg/l naar 10.000 mg/l.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons zaaknummer WN2019-002434.