



**Liander Infra N.V.**

**Datum**  
17 juli 2019

**Kenmerk**  
WN2019-005040

## **Wijzigingsbesluit**

Wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het vervangen van een middenspanningskabel ter hoogte van de Loodijk en de Cannenburgerweg in 's-Graveland.

Uw kenmerk/uw projectcode:  
- Case 208724

## Samenvatting

Op 6 februari 2019 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Op 28 juni 2019 ontvingen wij een aanvraag van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet [hoofdstuk 6]). Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en hebben de aanvraag geregistreerd met kenmerk WN2019-005040.

De wijziging betreft een verandering van de ligging van twee middenspanningskabels (ms-kabels) ten opzichte van het eerder vergunde tracé.

De wijzigingsaanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4508807 met kenmerk DMS2019-0028479;
- volmacht Liander voor WOW portaal met kenmerk DMS2019-0028477;
- tekening met naam PLAN 208724 02 02 A0-Multi-1 2 170881 van Liander met kenmerk DMS2019-0028475;
- tekening met naam PLAN 208724 02 02 A0-Multi-2 2 van Liander met kenmerk DMS2019-0028476.

### *Overwegingen bij het wijzigingen van de vergunning*

Tijdens de werkvoorbereiding bleek dat het leggen van twee nieuwe ms-kabels aan de westzijde van de Loodijk niet mogelijk is. De ruimte in de berm is onvoldoende om de twee kabels te leggen. Daarnaast is de berm te steil voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

In het nieuw voorgestelde tracé liggen de kabels aan de oostzijde van de Loodijk. Hiervoor moet de provinciale weg worden gekruist met mantelbuizen. De nieuwe kabels worden zo gelegd dat deze, na de toekomstige verbreding van de provinciale weg N236, vrij komen te liggen. De mantelbuizen worden gelegd in open ontgraving.

### *Conclusie*

AGV is akkoord met de gewijzigde ligging van de ms-kabels bij de Loodijk in 's-Graveland. Daarom kan de vergunning met kenmerk DMS2019-0005092/WN2018-009760 van 6 februari 2019 worden gewijzigd.

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De verleende vergunning aan Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven, met ons kenmerk WN2018-009760 van 6 februari 2019, als volgt te wijzigen:
  - de tekening met naam PLAN 208724 02 02-4A0-Multi-1 1 van Liander met kenmerk DMS2018-0056067 te verwijderen uit de vergunning;
  - de tekening met naam PLAN 208724 02 02 A0-Multi-1 2 170881 van Liander met kenmerk DMS2019-0028475 toe te voegen aan de vergunning;
  - de tekening met naam PLAN 208724 02 02 A0-Multi-2 2 van Liander met kenmerk DMS2019-0028476 toe te voegen aan de vergunning.
- II. De voorschriften in de vergunning aan Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven, met ons kenmerk WN2018-009760 van 6 februari, als volgt te wijzigen:
  - voorschrift 6.6 toe te voegen:  
De mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
  - voorschrift 6.7 toe te voegen:  
In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet, ter plaatse van de mantelbuizen, een kwelscherm van 1 x 1 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de mantelbuizen.
  - voorschrift 6.8 toe te voegen:  
De kruising van de kabel met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.
- III. Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in de overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Wijdmeren geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben gestuurd naar:

- PSMS B.V.

## **2 Mededelingen**

### **2.1 Bezwaar**

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

### **2.2 Contact**

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2019-005040:

- [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)
- Waternet, KMR/VTH  
Team Water en Omgeving  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam