NTP: MS-station met OV Dorpsstraat 55 nst 9 022 186

2 002 214
NIEUWVEEN
AMERONGEN

A	NTL: 10KV 1x240 AL
	NTL: 10KV 1x240 AL
	NTL: 10KV 1x240 AL
	NTL: AARDE 70 CU
	NTL: 10KV 1x240 AL
	NTL: 10KV 1x240 AL
	NTL: 10KV 1x240 AL
Z	NTL: AARDE 70 CU

Te amoveren station
v Amerongen / 2 002 214

A Z

Kunststof/92111

35LU/2416

Richting Dorpsstraat 72 / 9 001 815 >>

Richting Blokland 25 / 9 019 991 >>

A Z

755017

A	BBS: 10KV 3x35Cu GPLK 00ED93
Z	BBS: 10KV 3x35Cu GPLK 906

Olie/00ED93

Olie/906

NTL: MS VM

NTL: MS VM 00ED93

Nieuw gelegde 3x240Al op case 184273
Richting Blokland 25

Kunststof/92111

35Cu/BB921587

35Cu/BB921587

47C

51

53-53A

49

47

88-90

92

2 011 152
NIEUWVEEN
AV DORPSTRAAT 92 NVN

Dorpsstraat



Verklaring E & OV

- Aarde
- Mantelbuis
- LS 230V, 400V of 600V⎓
- LS+OV of OV
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- 10kV bed, 50kV bed. of 150kV bed.

- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- TN Mof
- Eindsluiting
- Loodkop
- Beschermmof
- LS verdeelkast
- OV verdeelkast
- Bestaande lichtmast
- Te verwijderen lichtmast
- Te plaatsen lichtmast

- Mof
- Aarde
- MS Station

- Geaarde beschermmof 2 OHM
- Geaarde mof 2 OHM
- Geaarde beschermmof
- Geaarde mof
- TN Aftak eindmof
- Aardbuis

Technisch gedreven project 2018 Dorpsstraat 55 Nieuwveen vervangen station V Amerongen

Beheerkaart	:
Datum	: 20-11-2018
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:200
Discipline	: E-MS

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Nieuwkoop		Blad nr: 1/2	Formaat: A1
Get. : Dijk, Peter van	Datum: 16-05-2019	CS nr: 3090534	
Wijz. A :	Datum: Par.:	Regio: NHZ & Rijnland - IPZ	
Wijz. B :	Datum: Par.:		
Wijz. C :	Datum: Par.:	Case nr: 184267	
Engineer : Dijk,Peter	Tel. nr : 06-21175698		