

**Datum**

25 februari 2020

Behandelaar

N.I.G. Runhart
nathalia.runhart@waternet.nl

Telefoonnummer

06-52480008

Uw kenmerk

beschoeiing

OLO-nummer

4956145

Ons kenmerk/zaaknummer

WN2020-001249

Onderwerp

Maatwerkbesluit

Beste,

Op 14 februari 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van gemachtigde, Oud Over 112 3632 VG, Loenen aan de Vecht, namens vergunninghouder, Oud Over 61, 3632 VB Loenen aan de Vecht, voor het uitvoeren van herstelwerk aan de bestaande beschoeiing, ter hoogte van Oud Over 61 in Loenen aan de Vecht. Het herstel houdt in dat tegen de bestaande beschoeiing aan, damwandplanken met een lengte van 55 cm en dikte van 4 cm worden aangebracht.

Wij behandelen dergelijke aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-001249.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het herstellen van een bestaande beschoeiing gelden in principe de regels in artikel 2.28 van het Keurbesluit. De door u gemelde activiteiten passen echter niet helemaal binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit met voorschriften. Dit kan alleen als de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor een goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- lid 2 sub e komt te vervallen

In aanvulling op de regels in artikel 2.28 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- de beschoeiing moeten worden hersteld volgens de tekening met kenmerk DMS2020-0011836.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0011836 tekening nieuw aanzicht

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

De bestaande beschoeiing moet worden hersteld. Een nieuwe plank wordt strak onder de bestaande gording en tegen de bestaande plank geplaatst. Achter de

bestaande plank (boven de waterlijn) wordt een nieuwe gording geplaatst om het vervolgens goed te kunnen bevestigen.

Deze herstelwerkzaamheden zullen de doorstroming van de Vecht niet belemmeren. De uiteindelijke achteruitgang van de waterberging (0,4 m²) is zo marginaal dat compensatie niet noodzakelijk is.

Datum
25 februari 2020

Zaaknummer
WN2019-001249

Pagina
2 van 3

Conclusie

Gelet op bovenstaande zijn de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar met de oogmerken en specifieke zorgplichten uit de Keur AGV 2019. Om die reden kan AGV instemmen met de aangevraagde werkzaamheden.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.28) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur. Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met N.I.G. Runhart, bereikbaar onder telefoonnummer 06-52480008. Als u het kenmerk WN2020-001249 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Datum

25 februari 2020

Zaaknummer

WN2019-001249

Pagina

3 van 3