Wilnis E 705
P.M.A.J. Ekelschot

Wilnis E 704
L. J. Plomp

Wilnis E 666
RV Veen-Vliet

Wilnis E 703
RV Veen-Vliet

Wilnis E 665
ASR levensverzekeringen maatschappij

Wilnis E 664
P.M.A.J. Ekelschot

Wilnis E 1429
P.M.A.J. Ekelschot

Boogzinker Pe 50

Boogzinker Pe 50

Boogzinker Pe 50

Boogzinker Pe 50

Aan te leggen lengte Pe 40 290 meter
De Pe 32 vanaf dhet recreatieterrein naar het sluisje blijft ongewijzigd
Planning uitvoering Q4 2020
Om aan te kunnen leggen moeten met 3 grondeigenaren een recht van opstal worden gevestigd

32 PE 1967

50 PVC 1967

63 PE 2016

40 PE 2005

32 PE 2005

50 PVC 1967

A-618
VS-DICHT

A-1650

150 AC 1967

150 AC 1967

D-151

63 PE 2005

Wilnisse Zuwe

Lange Meentweg

Geer

Heinoomsvaart

UTRECHT
ZUID-HOLLAND

Leidingen
- Transportleidingen
- Distributieleidingen
- Leiding (BEEL)
- Leiding (Geen BEEL)
- Ruwwaterleiding
- Leidingen vervallen
- Aansluitleidingen
- Leiding gepland netwerk

Kabels

Brandkraan in gebruik
- Spuikraan
- Vitens, Insluisbevestiging
- Vitens, Onbevestigd
- Ondergronds, Vitens Insluisbevestiging
- Ondergronds, Vitens Onbevestigd
- Gemeente, Onbevestigd

Brandkraan nog niet in gebruik
- Gemeente, Onbevestigd

Afsluiters (actueel)
- Schuifafsluiters (Open/Dicht)
- Vlinderklep (Open/Dicht)
- Dienstkraan (Open/Dicht)
- Materiaalovergang
- Aansluitleiding/Distributieleiding

Geerkade Wilnis

SchoutenW
Vitens

0 20 40 M

Formaat: A2
Schaal: 1:1000
Datum: 26-11-2019

Postbus 1205
8001 BE Zwolle

Vitens
LAAT WATER VOOR JE WERKEN