



Stichting Waternet
De heer Keuning
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

Datum
12 maart 2020

Behandelaar
N. Bouman
nico.bouman01@waternet.nl

Telefoonnummer
0683637091

Uw kenmerk
project 01.2386/999

OLO-nummer
4992501

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2020-001783

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Geachte heer Keuning,

Op 2 maart 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam voor het verleggen van een waterleiding, ter hoogte van Herengracht 119 in Muiden.

Wij behandelen vergunningaanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-001783.

Wij hebben geconstateerd dat de aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van de vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019 omdat de werkzaamheden grotendeels passen binnen de vereisten van artikel 2.9 lid 3b van het Keurbesluit. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit met voorschriften als de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat:

In afwijking van de regels van artikel 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- lid 3b, sub 3: de leiding een diameter mag hebben van 300 mm in plaats van de maximale diameter van 110 mm;
- lid 3b, sub 7: de leiding mag bestaan uit nodulair gietijzer in plaats van PE 80/100 SDR 11.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende tekening maakt deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0015391 tekening Muiden Herengracht van Waternet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:
De Keur stelt dat het niet is toegestaan om een leiding van meer dan 110 mm. aan te leggen in de beschermingszone van een waterkering. Daarnaast moet de leiding gemaakt zijn van PE 80/100 SDR 11. Op deze twee punten staan we het toe om af te wijken.

Omdat de bestaande leiding van nodulair gietijzer is gemaakt, ligt het voor de hand om met dit materiaal aan te sluiten op de bestaande leiding. Gezien de geringe lengte binnen de beschermingszone, waarop het verbod van toepassing is, heeft het geen noodzaak om voor dit stuk vast te houden aan de materiaaleis of de diameter vereiste zoals beschreven in artikel 2.9 lid 3 van het Keurbesluit. Afwijken van deze twee eisen brengt in dit geval geen nadelige gevolgen met zich mee voor de waterkering.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9 lid 3b) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met N. Bouman, bereikbaar onder telefoonnummer 0683637091.
Als u het kenmerk WN2020-001783 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

mw. T.M. van Rijswijk, teamleider Vergunningen

Wij informeren de gemeente Gooise Meren over dit besluit.

Datum

12 maart 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

2 van 3

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Datum

12 maart 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

3 van 3