



Vergunninghouder
Liander Infra N.V.

Datum
15 april 2020

Kenmerk
DMS2020-0021627

Zaaknummer
WN2020-002906

Olo-nummer
5081317

Wijziging Watervergunning

voor het leggen van kabels op de locatie Jan Vroegopsingel in
Amsterdam.

Uw kenmerk / uw projectcode:
- 164320-Umit Bulduk

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	5
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

I. de verleende vergunning aan, Liander Infrag N.V., Postbus 50, 6920AB Duiven, met ons kenmerk WN2020-001461 van 25 februari 2020, als volgt te wijzigen.

1) Voorschrift 6.2 'Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 40 meter' komt te vervallen.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 1.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.T.J. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 14 maart 2020 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2020-001461 en heeft betrekking op het leggen, hebben en verwijderen van stroomkabels en het plaatsen van een transformatorstation.

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 09 april 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-002906.

2.3 Inhoud wijziging

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- DSM2020-0021330 aanvraagformulier;
- DSM2020-0021322 tekening MS 1;
- DSM2020-0021323 tekening MS 2;
- DSM2020-0021324 tekening MS 3;
- DSM2020-0021325 tekening LS 1;
- DSM2020-0021326 tekening LS 2;
- DSM2020-0021327 tekening LS 3;
- DSM2020-0021338 aanvullende informatie.

2.4 Overwegingen bij de wijziging

De initiatiefnemer heeft aangegeven dat het dagelijks afdichten de sleuf betekend dat iedere 40 meter een lasmof zou moeten worden geplaatst. Deze lopen meer risico op defecten dan doorlopende kabels, wat tot meer onderhoud en graafwerkzaamheden in de kering zou leiden. Het grootste deel van deze kering heeft een stuk voorland, en ligt dus niet direct aan water. Dit maakt de waterkering stabiel. Daarbij is ook de diepte van de ontgraving minimaal, in verband met toekomstige ophoging van de waterkering. Deze combinatie van factoren geeft voldoende reden om de aangevraagde wijziging toe te staan.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2020-002906:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam