



KPN B.V.
T.a.v. meneer T Ellenbroek
Zonnebaan 1
3542 EA Utrecht

Datum
3 september 2020

Behandelaar
K. Bouwmeester
kees.bouwmeester@waternet.nl

Telefoonnummer
06-53714840

Uw kenmerk
B0212007

OLO-nummer
5363913

Ons kenmerk/zaaknummer
WN2020-006087

Beste meneer Ellenbroek,

Op 3 augustus 2020 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit B.V, Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein namens KPN B.V., Fahrenheitstraat 27 29, 3846 BM Harderwijk, voor het realiseren van een huisaansluiting, ter hoogte van Vuurlijn 7 in De Kwakel.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2020-006087.

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor huisaansluitingen gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat in afwijking van de regels van artikel 2.9 lid 2, sub a en x van het Keurbesluit AGV 2019 geldt:

- Voor het passeren van de weg wordt een persing gemaakt;
- Het intredepunt van de boogzinker bevindt in de kering en het uittredepunt bij vuurlijn 7a.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2020-0035853	werktekening
DMS2020-0035857	Aanvraag met OLO-nummer 5363913

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

Een boogzinker in de richting van Vuurlijn 7a geeft een veilig uittredepunt met weinig hoogteverschil. De boring leidt dan ook niet tot kwel of pipping. Omdat het niet wenselijk is om een sleuf in het asfalt te zagen en er geen redelijk alternatief tracé is, kan op deze locatie een persing gemaakt worden. De persing is in de richting van de Vuurlijn 7A. Het uittredepunt wordt in een kleikist gevat. Na afloop van de werkzaamheden wordt deze gevuld met klei. Met het uitvoeren van de

werkzaamheden worden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet aangetast.

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9 lid 2) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met K. Bouwmeester, bereikbaar onder telefoonnummer 06-53714840.
Als u het kenmerk WN2020-006087 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Uithoorn over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:
- Volker Wessels Telecom Services, 3800 AN Amersfoort, Postbus 551
- Visma Roxit B.V, Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein

Datum
3 september 2020

Zaaknummer
WN2019-002975

Pagina
2 van 3

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

3 september 2020

Zaaknummer

WN2019-002975

Pagina

3 van 3