

Datum : 07-09-2020
Referentie : 20181315.01 Stationsstraat 14, 14a, 14b, 16, 1391 GN Abcoude
Betreft : **Concept boorplan!**
Boringen worden tijdens boren definitief bepaald in overleg met opdrachtgever.

Kavel	Huisnr.	Aantal bronnen ●	Diepte m-mv	U-lus Ø	Onderlinge afstand Min.-max.	Afstand t.o.v. bebouwing min.
K1	14	1	130	40mm	10m	3m, met toestemming 2m
K2	16	1	130	40mm	10m	3m, met toestemming 2m
K3	14a	1	130	40mm	10m	3m, met toestemming 2m
K4	14b	1	140	40mm	10m	3m, met toestemming 2m

