



N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Molenstraat 60
2471 AB Zwammerdam

Datum
30 juni 2021

Behandelaar
B. Aarnoutse
bob.aarnoutse01@waternet.nl

Telefoonnummer
06-83089640

Uw kenmerk
5694235

OLO-nummer
6130499

Ons zaaknummer
WN2021-003673

Onderwerp
Maatwerkbesluit

Beste meneer Heijkoop,

Op 2 juni 2021 ontving Waternet een vergunningaanvraag van Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Molenstraat 60, 2471 AB Zwammerdam. De aanvraag betreft het vervangen van een deel van een ø 200 mm AC-waterleiding door een ø 200 mm HDPE SDR 11 waterleiding, ter hoogte van Bovenkerkerweg 134 in Amstelveen.

Wij behandelen aanvragen namens het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003673.

Beoordeling aanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor de activiteit gelden in principe de regels zoals genoemd in artikel 2.9, lid 3 onder b van het Keurbesluit AGV 2019. De door u aangevraagde activiteiten passen echter niet volledig binnen die regels. AGV kan de activiteiten alsnog toestaan met een maatwerkbesluit en bijbehorende voorschriften, mits de activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor de goede staat en werking van het watersysteem. In dit geval maken we van die mogelijkheid gebruik.

Maatwerkbesluit

Op grond van artikel 2.42 van de Keur AGV 2019 besluiten wij dat, in afwijking van de regels van *artikel 2.9, lid 3, onder b, regel 3 en 6*, het volgende geldt:

- De drinkwaterleiding mag worden vervangen door een ø 200 mm HDPE SDR 11 drinkwaterleiding.
- De leiding mag binnen de NEN veiligheidszone worden gelegd.

Onderdelen van het maatwerkbesluit

De volgende documenten maken deel uit van dit maatwerkbesluit:

DMS2021-0030477

werktekening Bovenkerkerweg

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de oogmerken van de Keur AGV 2019 en de doelstellingen van het waterbeheer is het volgende overwogen:

Het aan te passen tracé bevindt zich binnen de NEN-veiligheidszone van de waterkering. Een alternatief tracé buiten de waterkering is echter geen optie op deze locatie. Voor drinkwater geldt tevens een leveringsplicht. Bij de vervanging wordt het

materiaal opgewaardeerd van asbestcement naar HDPE SDR 11. De PE leiding voldoet aan de sterkte-eisen van NEN 3651.

Datum
30 juni 2021

Handhaving

Alle overige voorschriften uit het Keurbesluit AGV 2019 (artikel 2.9, lid 3, onder b) blijven onverminderd van toepassing. U vindt dit besluit op www.agv.nl/keur
Onze toezichthouders kunnen controleren of u zich houdt aan de regels.

Zaaknummer
WN2021-003673

Pagina
2 van 3

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met B. Aarnoutse, bereikbaar onder telefoonnummer 06-83089640.
Als u het zaaknummer WN2021-003673 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amstelveen over dit besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat het maatwerkbesluit bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen het maatwerkbesluit (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van dit maatwerkbesluit) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Het maatwerkbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Toestemming andere overheden

Het is mogelijk, dat u voor de activiteiten ook toestemming nodig hebt van andere overheden. Denk aan een omgevingsvergunning op grond van de Wabo van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden. Informeer uzelf tijdig; in elk geval voordat u met de werkzaamheden begint.

Datum

30 juni 2021

Zaaknummer

WN2021-003673

Pagina

3 van 3