

**WATERVERGUNNING**

**D2016-08-002258/  
2016-011309**

<p>Watervergunning</p>	<p>D2016-08-002258/ 2016-011309</p>
------------------------	---

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 4 augustus 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infraconsult bv te Den Haag, namens de Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Den Haag.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Combinatie Rotterdamsebaan VOF, Laan van Hoornwijck 80, 2495 AK Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het in de Hoge Broekpolder ter hoogte van de Laan van Hoornwijck 80 te Den Haag:
  - graven van twee secundaire polderwateren met daartussen een duikerverbinding (DK3.1) en hierop aangesloten nieuwe duikerverbinding (DK3.3) met inspectieput (DP 02) naar bestaand secundair polderwater;
  - tijdelijk verlengen van de bestaande duikerverbinding (DK3.4) met inspectieput (DP 01) voor de tijdelijke afvoer;
  - dempen van twee secundaire polderwateren en het gedeeltelijk verwijderen en gedeeltelijk dichtzetten van de hierop aangesloten bestaande en eerder verlengde duikerverbinding (DK3.4);
  - verlengen van een duikerverbinding (DK3.0) met inspectieput (DP 03) in secundair polderwater.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening nr.RBT\_500000#DO1\_TEK\_WFAS\_4002, revisie 0.03 van 15-09-2016;
  - email 'Rotterdamsebaan - Laan van Hoornwijck - zaaknr 2016-011309, documentnr HHvD D2016-09-000089 - aanvullende gegevens' van 15 september 2016 14:38;
  - document 'Fasering WHH Laan van Hoornwijck', ongedateerd met kenmerk 2480645\_1473946091981\_herziening\_LvH\_fasering\_20160915.pdf.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 22 september 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Watervergunning	D2016-08-002258/ 2016-011309
-----------------	---------------------------------

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. De fasering moet zodanig worden uitgevoerd dat de doorstroming van peilgebied IV in de Hoge Broekpolder altijd gewaarborgd is.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd door dempingen dan vergund.
3. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 5.2.2 Tijdelijke afdammingen

1. De tijdelijke afsluiting van het water mag niet in het weekend en op maandagen plaatsvinden.
2. De tijdelijke afsluiting van de bestaande duikerverbinding mag alleen plaatsvinden gedurende werkdagen tussen 8:00 uur - 17:00 uur. Uitzondering in tijd is alleen mogelijk om de werkzaamheden af te ronden die nodig zijn om het watersysteem te laten functioneren.
3. Eén faseringstap, waarbij de waterhuishouding gestremd is, dient binnen een werkdag worden uitgevoerd en afgerond. Hiervoor dient 24 uur van te voren toestemming te zijn gevraagd en gegeven van het team Peilbeheer van het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor elke volgende werkdag moet deze toestemming opnieuw aangevraagd worden.
4. De afsluiting is alleen van kracht wanneer daadwerkelijk op dat moment aan de duikerverbindingen wordt gewerkt. Aan het einde van de werkdag is de afsluiting verwijderd en de afvoer van het polderwater wederom gegarandeerd.

Waternvergunning	D2016-08-002258/ 2016-011309
------------------	---------------------------------

- De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.

### 5.2.3 Graven en dempen

- Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- De fasering van de werkzaamheden moeten conform het document 'Fasering WHH Laan van Hoornwijk', ongedateerd met kenmerk 2480645\_1473946091981\_herziening\_LvH\_fasering\_0160915.pdf worden uitgevoerd.
- Het oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 5,50 m
Lengte	35 m + 120 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -2,15 m
Taluds	2 : 3 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,65 m

- Er moet ten minste 845 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 845 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
- Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de oeverlijn, worden vrijgehouden.
- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende dieren worden overgezet naar een aangrenzend water of het oppervlaktewaterlichaam wordt eenzijdig stroomafwaarts gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen.
- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 5.2.4 Duikerverbindingen

- Voordat de duikerverbindingen worden aangelegd, moet ter plaatse van de duikerverbindingen de bagger worden verwijderd.
- De duikerverbindingen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

DK3.0 (bij DP 03)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 6 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,15 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	bij aansluiting op bestaande duikerverbinding
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

Waternvergunning	D2016-08-002258/ 2016-011309
------------------	---------------------------------

#### DK3.1

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 28 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,0 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,15 m (= 0,50 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

#### 3. DK3.3

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 100 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1,00 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,15 m (= 0,50 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Op knikpunt
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

#### 4. DK3.4 (tijdelijk)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 35 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,80 m
hoogte binnenonderkant	NAP -2,15 m (= 0,50 m beneden het schouwpeil)
inspectieput	Bij aansluiting op bestaande duikerverbinding
uitsteeklengte buiten dam	1,0 m

3. De duikerverbindingen moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikerverbindingen wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker verbindingen worden geplaatst, zodat de duikerverbindingen goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

<p>Waternvergunning</p>	<p>D2016-08-002258/ 2016-011309</p>
-------------------------	---

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Laan van Hoornwijck 80  
Plaats: Den Haag  
Polder: Hoge Broekpolder

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om de uitvoering van de nieuwe ontsluitingsweg 'Rotterdamsebaan' van en naar de Binckhorst in Den Haag mogelijk te maken.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze waternvergunning worden vergund, omvatten het in de Hoge Broekpolder ter hoogte van de Laan van Hoornwijck 80 te Den Haag:

- graven van twee secundaire polderwateren met daartussen een duikerverbinding (DK3.1) en hierop aangesloten nieuwe duikerverbinding (DK3.3) met inspectieput (DP 02) naar bestaand secundair polderwater;
- tijdelijk verlengen van de bestaande duikerverbinding (DK3.4) met inspectieput (DP 01) voor de tijdelijke afvoer;
- dempen van twee secundaire polderwateren en het gedeeltelijk verwijderen en gedeeltelijk dichtzetten van de hierop aangesloten bestaande en eerder verlengde duikerverbinding (DK3.4);
- verlengen van een duikerverbinding (DK3.0) met inspectieput (DP 03) in secundair polderwater.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

Watervergunning	D2016-08-002258/ 2016-011309
-----------------	---------------------------------

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

### **7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

De nieuwe secundaire oppervlaktewaterlichamen worden dieper dan de huidige leggermaat van de te dempen oppervlaktewaterlichamen. De nieuwe duikerverbindingen DK3.1 en DK3.3 worden groter uitgevoerd dan de huidige duikerverbindingen die komen te vervallen. Het toepassen van een grotere leggerdiepte en het toepassen van grotere duikerdiameters is beschouwd als compensatie voor de aanleg van een langere duikerverbinding DK 3.3.

De hoogte ligging van nieuwe duikerverbinding DK3.3 is niet aan de nieuwe leggerdiepte aan te passen door de aanwezigheid leidingen onder het tracé. Het natte hydraulisch profiel van de duikerverbinding neemt door de grotere diameter toch toe, zodat alsnog een robuuster watersysteem ontstaat.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

- In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.
- In de legger Wateren wordt de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam aangewezen. In de legger is bepaald dat de aanliggende eigenaar onderhoudsplichtig is van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerend deel van secundair water en van het gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en de beschermingszone. De aanliggende eigenaar is de eigenaar van het perceel dat aan het oppervlaktewaterlichaam grenst, of dat gescheiden is van het oppervlaktewaterlichaam door een strook grond ter breedte van 1 meter of minder.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

Ingevolge de legger is in deze vergunning bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is van het:

- onderhoud van het ondersteunend kunstwerk in het secundair water;
- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

## **7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Waternvergunning	D2016-08-002258/ 2016-011309
------------------	---------------------------------

#### 7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

### 8 Procedure

#### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

#### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.