

WATERVERGUNNING

Z-22-088259/D-22-065571



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 december 2022
Datum aanvraag: 20 oktober 2022
OLO-nummer: 7340147
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Evides Regio Rijnmond Zuid, Jan van der Heijdenstraat 27, 3261 LE Oud-Beijerland
Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein
Locatie activiteit: Molenlaan 1 b, 2636 AR Schipluiden
Aanvraagnaam: "417529 HHVD Molenlaan 1B"
Referentiecode: PR000799-0957 Rotonde N223 fase

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Vanwege de aanleg van een rotonde op de kruising van de Woudseweg met de Molenlaan nabij Schipluiden, moet de bestaande (water-)transportleiding worden verwijderd en een nieuwe transportleiding worden gelegd. De werkzaamheden vinden voor een deel plaats in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering en in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones van een 'Overige waterkering' (polderkade). Het leidingtracé ligt grotendeels in de lengterichting van de polderkade langs de Woudseweg en de naastliggende watergangen. Het leggen en verwijderen wordt in open ontgraving uitgevoerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Bij de beoordeling van de ingediende aanvraag, de bijbehorende tekeningen, en het rapport van TSB Infra Solutions met tekening en berekeningen, is geconstateerd dat er in het genoemde rapport, in tegenstelling tot de ingediende aanvraag, ook de aanleg van een gastransportleiding wordt behandeld.

In een telefonisch onderhoud met het hoogheemraadschap (hierna te noemen: Delfland) op 25 november 2022, heeft de heer F. Leenhoven namens de aanvrager aangegeven, dat het bij de hierboven genoemde aanvraag (punt 1 Procedure), alleen de aanleg en verwijdering van een waterleiding betreft. De heer Leenhoven heeft ook aangegeven dat er naar mogelijke alternatieven is gekeken, maar dat gezien de ligging van de huidige (te verwijderen) leiding en de resterende leiding waarop moet worden aangesloten, het niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten de waterstaatswerken en beschermingszones uit te voeren, zonder dat dit onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen.

Wanneer de aangevraagde activiteiten worden uitgevoerd zoals weergegeven in de aanvraag met bijbehorende tekeningen en de door Delfland goedgekeurde rapporten (sterkte- en kraterberekeningen), voldoen deze aan het beleid van het Delfland en hebben de aangevraagde activiteiten, naar verwachting, geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dit blijkt uit het feit dat zowel het ruimen als het leggen van de leidingen in open ontgraving wordt uitgevoerd en uit het feit dat een deel van het tracé waarin de nieuwe leidingen worden gelegd vanaf de brug over de Groeneveldsche- of Monsterwatering tot en met de aan te leggen rotonde, opgehoogde waterkeringen betreft (regionale waterkering en polderkade), waarbij er sprake is van een 'overdimensionering' in de hoogte van de waterkeringen.

De leidingen worden in deze 'overdimensionering' van de waterkeringen gelegd en komen daardoor buiten het theoretisch profiel van de waterkeringen te liggen. De rest van het leidingtracé ligt in de beschermingszones van de polderkade, waarbij de verstoringszone van de leiding het leggerprofiel niet doorsnijdt.

Volgens het beleid van Delfland is het niet toegestaan om in een waterstaatswerk, afsluiters op leidingen te plaatsen. Echter, gezien de omstandigheden ter plaatse (locatie van leidingen waarop moet worden aangesloten en aanlegdiepte van maximaal 1,25 meter onder de maaiveldhoogte ter plaatse), kan Delfland in dit specifieke geval instemmen met de locaties van de te plaatsen afsluiters en voorgenomen werkzaamheden.

Bij de beoordeling van de tekeningen is ook vastgesteld dat de aan te leggen leidingen aan de noordzijde van de Woudseweg, buiten de beschermingszone van de oppervlaktewaterlichamen ter plaatse worden gelegd, waarmee wordt voldaan aan het beleid van Delfland. Aan de zuidzijde van de Woudseweg en ter plaatse van de aan te leggen rotonde zal een deel van het leidingtracé in de beschermingszone evenwijdig aan de oppervlaktewaterlichamen ter plaatse komen te liggen.

De beschermingszones langs een watergang zijn vooral bedoeld om het doelmatig uitvoeren van inspectie en onderhoud aan de watergang mogelijk te maken en dienen daarom vrij te blijven van obstakels. De aanleg van ondergrondse leidingen heeft geen negatieve invloed op de ruimte voor het plegen van (bovengrondse) onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen.

Aangezien geen negatieve effecten te verwachten zijn voor de waterkwaliteit, -veiligheid, -kwantiteit en de ecologie ter plaatse, kan Delfland in dit specifieke geval instemmen met de voorgenomen werkzaamheden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend. De onderhoudsplichtigen en -verplichtingen wijzigen niet met het verlenen van deze vergunning. Daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
10. Bij vergravingen nabij watergangen dienen desbetreffende beschermingszones zoals opgenomen in de Legger van Delfland, in acht te worden genomen.
11. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen, waarbij materialen moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de ingediende en door het hoogheemraadschap goedgekeurde berekeningen.
12. Bij een verschil tussen tekeningen en vergunningvoorschriften in afmetingen, kwalificaties van te gebruiken materialen, afstanden etc., zijn de voorschriften van de vergunning leidend.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aan te brengen transportwaterleiding met toebehoren.

De provincie Zuid-Holland is onderhoudsplichtige van het (buiten-)gewoon onderhoud aan de watergangen direct grenzend aan de Woudseweg. Het hoogheemraadschap is onderhoudsplichtige van:

- (buiten-)gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van de primaire boezemwatergang (Groeneveldsche- of Monsterwatering);
- buitengewoon onderhoud van de polderkade;
- het onderhoud van ondersteunende kunstwerken gelegen in de polderkade;
- het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering.

4.1.4 Rechtsopvolging

Conform artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning ook voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkeringen moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkeringen zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkeringen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld, door of namens vergunninghouder.
7. Op de waterkeringen mogen geen (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,30 meter beneden het maaiveld ter plaatse.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkeringen ontstaan, als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden.

4.3 Werken

4.3.1 Leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De leidingen mogen met de bovenkant niet dieper worden gelegd dan strikt noodzakelijk, met een maximum van 1,00 meter onder de maaiveldhoogte ter plaatse.
3. De te graven sleuven:
 - mogen geen grotere breedte krijgen en niet dieper worden gemaakt dan strikt noodzakelijk met een maximum van 0,75 meter breed en 1,30 meter diep;
 - moeten na het leggen van de leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - mogen niet langer open blijven dan strikt noodzakelijk en moeten zo snel mogelijk na aanleg van de leidingen volledig worden opgevuld en afgewerkt.

- in de lengterichting van het waterstaatswerk en beschermingszone van de regionale waterkering, moeten in segmenten van maximaal 50 meter worden uitgevoerd.
 - in de lengterichting van het waterstaatswerk en beschermingszone van de polderwaterkering, moeten in segmenten van maximaal 350 meter worden uitgevoerd.
 - moeten worden opgevuld en afgewerkt, wanneer langer dan 72 uur aaneengesloten niet aan de sleuven of de leidingen in de sleuven wordt gewerkt.
4. Sleufontgravingen haaks op de regionale waterkering moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
 5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
 6. De leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
 7. Als de leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
 8. Afsluiters moeten zoveel mogelijk buiten de waterstaatswerken worden geplaatst.
 9. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
 10. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
 11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Evides, Regio Rijnmond Zuid, Jan van der Heijdenstraat 27, 3261 LE Oud-Beijerland, voor het leggen, hebben en verwijderen van een transportwaterleiding in de waterstaatswerken en beschermingszones van de regionale waterkering en de polderkade ter plaatse van de te realiseren rotonde op de kruising van de Woudseweg met de Molenlaan, nabij Schipluiden.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Wijziging distributie N223 Fase B te Schipluiden, Routeblad 1, tekeningnr. 44913, d.d. 24-09-2021, laatst gewijzigd op 26-09-2022;
 - Tekening: Wijziging distributie N223 Fase B te Schipluiden, Routeblad 2, tekeningnr. 44913, d.d. 24-09-2021, laatst gewijzigd op 26-09-2022;
 - Tekening: Wijziging distributie N223 Fase B te Schipluiden, Detailblad, tekeningnr. 44913, d.d. 24-09-2021, laatst gewijzigd op 05-10-2022;
 - Rapport van TSB infrasolutions, P20037/P20040 Sterkteberekeningen leidingtracés, Schipluiden, Wijzigingen distributie N233 Fase B versie 1.1 d.d. 28-09-2022.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

B.M. van Egmond



Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhddelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland.

Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhddelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.