

V58630 Leiderdorp

[Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 24 februari 2014 een vergunning verleend aan Staat der Nederlanden p/a ProRail CMT te Utrecht voor:

1. het afdichten van een buiten werking te stellen onttrekkingsbron voor een brandblusvoorziening;
2. het aanbrengen en hebben van een nieuwe onttrekkingsbron met een diameter van 250 mm ten behoeve van een brandblusvoorziening tot op een diepte van 51 meter min maaiveld in het eerste watervoerende pakket en het hierbij doorboren van afsluitende en/of scheidende lagen in de bodem;
3. het aanbrengen en hebben van een onttrekkingsbron tot op een diepte van 51 meter min maaiveld met een filterlengte van 25 m tussen de 25 meter en 50 meter min maaiveld en het hiermee kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 90 m³ per uur ten behoeve van een brandblusvoorziening.

Een en ander ter plaatse van het tunnelgebouw Noord van de HSL tunnel 't Groen Hart, Bospolder 11 te Leiderdorp

De stukken liggen tot en met 9 april 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn *schriftelijk* een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063489.

Leiden, 24 februari 2014