



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw brief van: 19 november 2015
ons kenmerk: 15.095929 V61309
bijlagen: R7738; deel 3- aanvulling 1; rev. 1
inlichtingen: P. Dukker
doorkiesnummer: (071) 306 34 60
onderwerp: wijziging besluit - vervangende
kering

Aannemingsbedrijf de Vries
Werkendam
t.a.v. de heer G.A. Oldenburg
Postbus 51
4250 DB WERKENDAM

Leiden, 11 DEC. 2015

Geachte heer Oldenburg,

Naar aanleiding van uw verzoek inzake het hanteren van een grotere werkbreedte dan 3 damwandplanken, bericht ik u het volgende.

Overwegende:

- dat middels besluit V61309 vergunning is verleend voor het vervangen van de bestaande oeverconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de polder Gnephoek;
- dat de damwandconstructie de buitenwaartse stabiliteit van de regionale kering moet waarborgen;
- dat om deze reden ter hoogte van de Gnephoek tussen nummer 30 en 42 de eis is gesteld dat de werkbreedte maximaal 3 m mag bedragen;
- dat middels document R7738; deel 3- aanvulling 1; rev. 1; d.d.10-11-2015 is aangetoond dat in geval van een calamiteit (het afschuiven van de kering) de waterkerendheid middels een vervangende kering wordt gewaarborgd.

is besloten inzake vergunning V45306:

I. document R7738; deel 3- aanvulling 1; rev. 1; d.d.10-11-2015 aan de vergunning toe te voegen.

II. Voorschrift 3 te wijzigen in:

3. Ter hoogte van de Gnephoek tussen nummer 30 en 42 moet tijdens de werkzaamheden (het verwijderen en aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie) gebruik worden gemaakt van een vervangende kering. Het aanbrengen en verwijderen van de vervangende kering moet zijn afgestemd met het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De vervangende kering moet een kerende hoogte hebben van NAP -0,10 m. Een en ander zoals in document R7738; deel 3- aanvulling 1; rev. 1 is uitgewerkt.
Op andere locaties moet er worden uitgegaan van een werkbreedte ter grootte van een dagproductie.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Oost